

# 工程検査報告書 【RC擁壁】

各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。    : 記入欄 (    : 受検前に記入 )  
 本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。

許可・確認番号	開・規・確認工よこはま	施工箇所	宅地 (展開番号: )
報告者(自主検査者)		擁壁高さ	m (形状・タイプ等: )

<b>床付け</b>	<input type="checkbox"/> 支持地盤を確認 (設計床付け高から      cm下がり / 土質:      )			<input type="checkbox"/> 写真
必要地耐力及び地耐力確認方法	必要(設計)地耐力      kN/m <sup>2</sup> 以上	<input type="checkbox"/> コーンペネトロメーター <input type="checkbox"/> 平板載荷試験 <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 地盤調査資料 <input type="checkbox"/> その他(      )		
地盤改良等	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要			<input type="checkbox"/> 写真
※施工報告書(写真含む)は施行状況報告書等(完了時提出)に添付してください。	<input type="checkbox"/> 浅層改良 (改良深さ:      m ≦ 概ね2m)			
	<input type="checkbox"/> 深層改良又は基礎ぐい (径      mm / 本数      本 / 間隔      mm ×      mm / 芯ずれ許容誤差      mm)			
市の中間検査における結果及び指摘事項	<input type="checkbox"/> 現場で実施 <input type="checkbox"/> 写真管理で代替(      /      )		指摘対応の方法 <input type="checkbox"/> 再検査 <input type="checkbox"/> 写真報告(是正前後) <input type="checkbox"/> その他(      )	立会者確認 市検査員確認
			(      ) 日付:	(      ) 日付:

<b>砕石・捨てコン</b>	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認	<input type="checkbox"/> 写真
----------------	--	-----------------------------

<b>配筋</b>	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認			<input type="checkbox"/> 写真
自主検査結果 ※()内の数値は設計値を記入 ※化粧型枠の場合は、化粧型枠を含まない寸法を記入	<input type="checkbox"/> 底版 全長 (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版 元端部 (厚さ      mm) における主筋位置			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版(かかと) 主筋(上側)の径及び間隔 (D      @      、縦壁に40D定着)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版(かかと) 段落し筋の径及び間隔 (D      @      )、長さ (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版(つま先) 長さ (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版(つま先) 主筋(下側)の径及び間隔 (D      @      、縦壁に40D定着)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 底版(つま先) 段落し筋の径及び間隔 (D      @      )、長さ (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁1 元端部 (厚さ      mm) における主筋位置			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁1 主筋(背面側)の径及び間隔 (D      @      、底版に40D定着)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁1 段落し筋の径及び間隔 (D      @      )、長さ (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁2 元端部 (厚さ      mm) における主筋位置			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁2 主筋(背面側)の径及び間隔 (D      @      、底版に40D定着)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 縦壁2 段落し筋の径及び間隔 (D      @      )、長さ (      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 翼壁 主筋(横方向)の径及び間隔 (D      @      )、長さ (      mm ≦ 1m)			<input type="checkbox"/> 指摘
	<input type="checkbox"/> 翼壁 主筋の定着長 (40D =      mm) ※底版と一体化する場合は底版側へも定着要			<input type="checkbox"/> 指摘
<input type="checkbox"/> かぶり厚 (底版      mm / 縦壁: 土に接する側      mm / 土に接しない側      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘	
<input type="checkbox"/> 隅部補強 (二等辺の長さ: 600・500 mm)、ハンチ (二等辺の長さ:      mm)			<input type="checkbox"/> 指摘	
<input type="checkbox"/> 伸縮目地			<input type="checkbox"/> 指摘	

<b>市の中間検査における結果及び指摘事項</b>	<input type="checkbox"/> 現場で実施 <input type="checkbox"/> 写真管理で代替(      /      )		指摘対応の方法 <input type="checkbox"/> 再検査 <input type="checkbox"/> 写真報告(是正前後) <input type="checkbox"/> その他(      )	立会者確認 市検査員確認
			(      ) 日付:	(      ) 日付:

<b>出来形</b>	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 ※底版筋輻輳部は厚さ割増が必要	<input type="checkbox"/> 写真
<b>透水層</b>	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 ※透水マットはメーカー仕様(方式・止水CON・3m超砕石等)に注意	<input type="checkbox"/> 写真
<b>埋戻し</b>	<input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認	<input type="checkbox"/> 写真