



# ぼくたち消火器！ そろそろ世代交代！



2010年生まれ



2012年生まれ

## えっ？どこが違うの…？

答えは裏面を見てね！

.....間違いは全部で5個あるよ！



横浜消防  
マスコット  
キャラクター  
ハマくん

横浜市消防局  
YOKOHAMA FIRE BUREAU

# あなたの消火器

## 型式失効していませんか？

消防法令に基づいて設置されている消火器が旧規格の場合、2021年12月31日までに新規格の消火器に交換が必要となります。

### 新規格の消火器と旧規格の消火器の違い

消火器の技術上の規格を定める総務省令が平成22年に改正され、消火器に表示すべき事項が追加されました。

- ① 住宅用消火器でない旨
- ② 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
- ③ 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限
- ④ 使用時の安全な取扱いに関する事項
- ⑤ 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- ⑥ 点検に関する事項
- ⑦ 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
- ⑧ 消火器が適応する火災の絵表示



旧規格

新規格

**消火器の不適正な訪問販売や点検に要注意！**

交換は計画的にお願いします！



鶴見消防署	503-0119	神奈川消防署	316-0119	西消防署	313-0119
中消防署	251-0119	南消防署	253-0119	港南消防署	844-0119
保土ヶ谷消防署	342-0119	旭消防署	951-0119	磯子消防署	753-0119
金沢消防署	781-0119	港北消防署	546-0119	緑消防署	932-0119
青葉消防署	974-0119	都筑消防署	945-0119	戸塚消防署	881-0119
栄消防署	892-0119	泉消防署	801-0119	瀬谷消防署	362-0119

ご不明な点やご相談は、  
最寄りの消防署までお問い合わせください。

令和2年6月発行  
〒240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9  
横浜市消防局指導課 電話:045-334-6408