

記入例

「整理番号」を記入してください。

# 屋外広告物点検報告書

		整理番号	〇〇—〇〇—〇〇〇〇
物件	屋外広告物の種類 (該当するものに○)		屋上看板・壁面看板・袖看板・ 広告板・その他( )
	設置年月日		令和〇年 〇月 〇日
点検内容	点検実施者	所在地 又は 住所	〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
		勤務先名称	横浜市 株式会社
		氏名	横浜 太郎
		電話番号	045-671-2648
		資格名称	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 一級・二級建築士 <input type="checkbox"/> 点検技能講習修了者 ※該当する者であることを証する書面の写しを添付してください。
	点検年月日		令和〇年 〇月 〇日
	点検項目		不良箇所 (該当するものに○)
			左記の説明と対応方法
	基礎	上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有・少々有・無
		基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	有・少々有・無
支持部	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有・少々有・無	
	鉄骨接続部(溶接部・プレート)の 腐食、変形、隙間	有・少々有・無	
	鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落	有・少々有・無	
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの 腐食、変形	有・少々有・無	
	ベース周辺・コーキングの 老朽化、溶接部の劣化	有・少々有・無	
	取付対象部(柱・壁・スラブ)・ 取付部周辺の異常	有・少々有・無	
板面・文字	広告板面・文字等の ひどい汚れ、変色、さび	有・少々有・無	
	広告板面・文字等の 破損、変形、ビス等の欠落	有・少々有・無	
	枠組み部材の破損、ねじれ	有・少々有・無	
照明装置	照明装置の不点、不発光	有・少々有・無	
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有・少々有・無	
	周辺機器の破損	有・少々有・無	
	その他点検した事項( )	有・少々有・無	
【上記の不良箇所の安全性】		<input type="checkbox"/> 問題あり ・ <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
補修	補修実施者	所在地 又は 住所	〒
		勤務先名称	
		氏名	
		電話番号	
補修年月日		年 月 日	
【最終的な安全性】		<input type="checkbox"/> 問題あり ・ <input type="checkbox"/> 問題なし	

不明な場合は空欄

実際に点検した方の氏名を記入

申請日から3か月以内を記入

「有」又は「少々有」の場合は、状況と対応方法を記入してください。

若干サビあり。後日塗装予定 (No.1)

文字面に汚れがあったが、清掃済 (No.2)

照明装置なし

「不良箇所」に「有」又は「少々有」がある場合、安全性に問題があるかどうかをチェックしてください。

「問題あり」の場合は補修を行い、以下にも記入してください。

点検の結果、安全性に問題があった場合などで、補修を行った場合は、補修を実施した方の氏名等及び補修日を記入してください。

※不良箇所の安全性に問題がある場合は、補修欄に御記入ください。

補修後の安全性についてチェックしてください。  
※最終的な安全性に「問題あり」の場合は、許可できません。