

令和2年9月4日

質問に対する回答書

入札参加者 様

資源循環局適正処理計画部施設課長

委託件名：高齢者保養研修施設ふれーゆエレベーター更新工事に伴う設計業務委託

上記業務委託に関して質問がありましたので、次のとおり回答します。

	質 問	回 答
1	既設建築図のCADデータ及び意匠図、構造図、電気設備図はありますか。	既設のCADデータはありませんが、意匠図・構造図・電気設備図はあります。
2	既設建物の検査済証はありますか。	既設建物の検査済証が完了検査台帳に記載してあることを「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」により確認しています。(検査済証番号 H08済建横浜000039)
3	既設エレベーターの仕様を教えてください。(用途、駆動方式、積載量、定員、速度)	No.1 人荷用(車椅子兼用) 油圧二段速度制御方式 1,750kg 26名 45m/min No.2 乗用(車椅子兼用) 油温油圧保証制御方式 750kg 11名 45m/min

以上