瀬谷消防署指令用機器一覧表

No	現／更／新	機器名称	機器サイズ(W×D×H)	重量(kg)	台数	電気容量	電圧	AC回路	GC回路	UPS回路	発熱量	設置場所	備考
		通信用電源装置	1000×600×1600	545(B含)	1	3.4KVA	AC100V		○			機械室	
		指令用AMP	400×275×170		1		DC48V					通信室	通信用電源より供給
		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ無線受信機	270×250×170		1		DC48V					通信室	通信用電源より供給
		指令機器収容架	600×500×1100		1		DC48V					機械室	通信用電源より供給
		署所指令受信装置	350×300×200	6.5	1		DC48V					通信室	通信用電源より供給
		多重化用収容架	600×800×2000		1		DC48V					機械室	通信用電源より供給
		出場表示盤(1窓)	100×75×170		2		DC48V					救急寝室	通信用電源より供給
		出場表示盤(12窓)	350×120×390		4		DC48V					寝室･食堂･事務室2	通信用電源より供給
		所轄車両表示盤	680×120×390		1		DC48V					事務室	通信用電源より供給
		交換機用電源装置	730×550×1830	302	1	3.4KVA	AC100V		○			機械室	非常時通信用発電機
		自動交換機	730×550×1230	134	1		DC48V					機械室	交換機用電源供給
		局線表示盤	300×100×580		2		DC48V					事務室	交換機用電源供給
		在席表示盤	425×80×390		2		DC48V					署長室･通信室	交換機用電源供給
		無停電電源装置	220×530×500	65(B含)	1	3KVA	AC100V		○			機械室	非常時指令用用発電機
		指令機器収容架					AC100V						無停電電源装置より供給
		署系無線送受信装置	400×300×200		1		AC100V					機械室	無停電電源装置より供給
		遠隔制御器	120×230×110		2		DC13.8V					通信室･警備事務室	署系無線送受信装置より供給
		指令プリンター	650×400×350	15	1		AC100V					通信室	無停電電源装置より供給
		プリンタFAX	600×600×1270		1		AC100V					警備事務室	無停電電源装置より供給
		無線送受信装置(FAX)	プリンタFAX内蔵		1		AC100V					警備事務室	無停電電源装置より供給
		署所端末装置(卓含む)	700×800×1350		1		AC100V					警備事務室	無停電電源装置より供給
		署用無線送受信装置	170×230×165		1	0.2KVA	AC100V	○				通信室	
		指令用AMP	400×275×170		1	0.2KVA	AC100V	○				通信室	平常時(非常時DC48V)
		非常用電話装置	多重化用収容架内臓		1	0.3KVA	AC100V		○			機械室	非常時通信用発電機