

平成26年度4～3月

修繕一覧

No	修繕年月日	修繕箇所	施設名	狩場緑風荘
			金額	業者名
1	平成26年5月27日	事務室蛍光灯リモコンスイッチ修繕	97,200	
2	平成26年5月27日	1階防災ガラス交換修繕工事	56,160	
3	平成26年5月27日	1階男子トイレ天井修繕工事	52,920	
4	平成26年7月4日	浴室目隠し、敷居レール洗面台配管	82,728	
5	平成26年7月17日	冷温水接続工事	46,440	
6	平成26年7月19日	会議室ダイキンエアコン吹き出し口工事	34,560	
7	平成26年7月22日	冷却水送水管水漏れ	127,440	
8	平成26年8月26日	再利用水ポンプ圧力タンク	79,920	
9	平成26年8月26日	1階廊下電気	282,960	
10	平成26年8月26日	男・女浴室照明設備交換	510,840	
11	平成26年8月26日	1階ロビー電気	83,160	
12	平成26年8月26日	女子浴槽ろ過器配管水漏れ	24,840	
13	平成26年8月26日	再利用水用ポンプヘッダー	252,612	
14	平成26年9月20日	2F男子トイレトラップ取替	13,068	
15	平成26年9月25日	環水ポンプフレキ交換	58,104	
16	平成26年9月29日	1階掲示板修繕工事	43,200	
17	平成26年10月27日	健康器具エルゴサイザー	30,823	
18	平成26年11月26日	浴室鎖	41,040	
19	平成26年11月26日	濾過器ゴムパッキン	10,353	
20	平成26年11月30日	高架水槽ドレン管交換	23,760	
21	平成26年12月25日	1, 2階ふすま張替	169,128	
22	平成26年12月25日	受付カウンター塗装	43,200	
23	平成27年2月24日	男女浴室・脱衣所網戸工事	249,264	
24	平成27年2月24日	1階誘導灯修繕工事	70,200	
25	平成27年2月24日	屋内消火栓ホース交換修繕	82,944	
26	平成27年2月24日	自動ドアセンサー交換修繕	48,600	
27	平成27年2月24日	蒸気補助バルブパッキン交換	44,388	
28	平成27年2月24日	蒸気バルブ修理	88,020	
29	平成27年3月12日	雨水管修繕	71,280	
30	平成27年3月25日	男女トイレ扉修繕工事	210,600	
31	平成27年3月25日	玄関鏡設置修繕工事	19,440	
32	平成27年3月25日	女子浴室鎖設置修繕工事	45,360	
合計			3,094,552	

平成25年度4～3月

修繕一覧

施設名 狩場緑風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額	業者名
1	平成25年4月23日	大広間カラオケ用アンプ修理	29,400	
2	平成25年4月23日	大広間湯沸かし器修理	49,980	
3	平成25年6月25日	貯湯槽安全弁修理	50,925	
4	平成25年7月5日	再利用水2号ポンプスイッチ交換修繕	205,380	
5	平成25年7月5日	再利用水1号ポンプスイッチ分解清掃修繕	25,200	
6	平成25年7月10日	2階和室出入口戸鍵修繕	10,500	
7	平成25年7月24日	不要内線電話取外し修繕配線カバー	2,304	
8	平成25年7月25日	NAS再設定修繕工事	36,750	
9	平成25年7月28日	不要内線電話取外し修繕配線カバー	840	
10	平成25年8月5日	1階女子トイレPタイル補修工事費	42,000	
11	平成25年8月18日	女子浴室シャワーヘッド交換修理	3,280	
12	平成25年8月21日	貯湯槽安全弁リレー交換工事費	3,150	
13	平成25年8月27日	2階和室出入口戸用南京錠	2,280	
14	平成25年9月2日	冷却塔ファン用モーター修理工事	142,000	
15	平成25年9月4日	スポーツ室空調扉修理工事	69,510	
16	平成25年9月12日	空調機配管空気抜き弁交換修理工事	29,085	
17	平成25年10月15日	下足入れ修繕	21,000	
18	平成25年10月27日	蛍光灯安定器取替修繕	6,480	
19	平成25年10月29日	傘立て鍵修繕	6,300	
20	平成25年10月31日	掲示板マグエース取替修繕	26,250	
21	平成25年11月12日	冷却塔電動機プーリー修繕	47,040	
22	平成25年12月15日	トイレ手洗器水洗ノズル修繕	2,479	
23	平成25年12月22日	障子紙、のり	2,956	
24	平成26年2月18日	熱交換機スチームストラップ交換修繕	81,900	
25	平成26年2月25日	大広間手すり取り付け修繕	44,100	
26	平成26年2月25日	男女浴室すのこ改修	50,400	
27	平成26年2月25日	消防設備誘導灯交換工事	76,650	
28	平成26年2月25日	事務所チャイム交換工事	86,625	
29	平成26年2月25日	蒸気配管漏洩部分補修修繕	48,825	
30	平成26年3月12日	女子浴室ノーコインケイシング取替	85,680	
31	平成26年3月22日	会議室前トイレ非常コール設置修繕	234,150	
合計			1,523,419	

平成24年度4～3月

修繕一覧

No	修繕年月日	修繕箇所	施設名	業者名
			金額	
1	平成24年4月4日	椅子溶接2脚	2,000	狩場緑風荘
2	平成24年4月24日	冷却塔用ストレーナ交換工事	105,000	
3	平成24年4月26日	2階和室間仕切り取外し工事	40,950	
4	平成24年4月26日	1階サロンコーナー配管端末カバー工事	35,700	
5	平成24年5月16日	アクリル透明板製作	50,400	
6	平成24年5月22日	冷却塔内部床面補修	220,500	
7	平成24年6月24日	館内備品転倒防止工事	231,000	
8	平成24年6月24日	2階天井給水弁水漏れ修理	15,225	
9	平成24年6月13日	クーリングタワー排水弁交換	37,800	
10	平成24年8月25日	浴槽排水口補修他	65,000	
11	平成24年8月25日	浴室ガラス取替、建具工事	185,850	
12	平成24年8月25日	和室襖修繕	15,750	
13	平成24年8月25日	ガス警報器修繕	14,332	
14	平成24年9月25日	貯湯槽系統不具合機器交換工事	510,300	
15	平成24年10月25日	更衣室、大広間脇の網戸取付工事	176,400	
16	平成24年11月25日	1階床タイル各所補修工事	94,500	
17	平成24年12月3日	折りたたみ机脚部溶接	2,000	
18	平成24年12月18日	電気室キュービクル温度センサー交換	45,150	
19	平成24年12月25日	防火シャッター制御盤改修	130,305	
20	平成25年1月22日	貯水槽系統不具合機器交換工事	567,000	
21	平成25年2月21日	機械室ポンプフランジパッキン交換	21,000	
22	平成25年2月21日	1階男女便所ウォシュレット電源切替工事	38,325	
23	平成25年2月28日	男女浴槽内吸水口補修工事	91,350	
24	平成25年2月28日	CDプレイヤー修理	9,200	
24	平成25年3月26日	風呂場及び脱衣所蛍光灯安定器交換工事	48,300	
25	平成25年3月26日	女子便所水漏れ修理3カ所	28,350	
26	平成25年3月26日	1階従業員男子便所水漏れ修理	72,975	
27	平成25年3月31日	椅子溶接3脚	3,000	
28				
29				
30				
31				
合計			2,857,662	