

## 1 磯子区役所のハマッコトイレ



磯子区役所のハマッコトイレは、地上駐車場の売店側に設置されています。区内には、21 の地域防災拠点と区役所を合わせて 22 箇所に整備しています。

### 【ハマッコトイレの構成】

- ①ハマッコトイレのパネル(全部で5台設置します。一つは、車椅子利用者用です。)
- ②注水用ポンプ(貯水槽から注水用マンホールへ注水。発電機で作動。故障時は手動ポンプを使用。)
- ③立ち上がり管の蓋(トイレ設置用に5カ所並んでいます。)
- ④注水用のマンホール(注水ポンプからホースでここに注水を行います。)
- ⑤貯留弁(基本は、閉めておく。約 500 回利用したら弁を開けて排水します)
- ⑥発電機(ガスボンベを使用して発電します。ボンベ2本で、連続 120 分程度使用可能です。)
- ⑦貯水槽(排水に使用するための水源です。)

## 2 ハマッコトイレ設置と運用

### (1) 設置

磯子区役所では、**震度5強以上の地震発生**で、庁舎の水洗トイレの使用を停止することになっています。下水管に損壊がないことが確認できるまで、ハマッコトイレを設置することになります。ハマッコトイレの**設置判断は、総務課**で行いますが、**設置作業は、マンパワーが必要になるので、各課の協力が不可欠**です。

### (2) 運用

トイレは、職員のみならず、市民の方も利用されます。安全かつ清潔にご利用いただくためにも、**清掃・排水・利用状況の把握**等を**各課で分担して運用**していくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。

## 3 ハマッコトイレ組立要領

### (1) 機材の保管場所



・磯子区役所の16号側、★マークの位置に物置が三つ並んでいます。  
 ・一番右側の物置にハマッコトイレ関連資材(パネル、便座、注水ポンプ、発電機等)が保管されています。  
 ・物置の鍵は、総務課(防災担当)が管理しています。

### (2) パネルの組立



・パネルは、前後2枚のパネルを上部は専用の支柱と屋根根部で結合、下部は専用支柱で結合、つなぎ目はネジのみで結合します。  
 ・パネル結合用ネジは、①上部固定用、②下部固定用、③つなぎ目用になります。  
 ・作業は、内側と外側にそれぞれ職員を配置し、同色(赤、青、黄、緑)の器材を接合する。



### (3) 便器の設置



・パネルは、便器を設置後に被せることで、便器の設置スペースが確保できます。  
 ・便座下の筒部分の取付は、ボタン位置に注意する。  
 ・トイレットペーパーが無い場合は、庁舎から持ってくる。

### (4) 注水ポンプの使用方法(注水ポンプは、運転に切り替えた発電機にコンセントを入れるだけで始動します。)



ポンベと結合部の凹凸を合わせ、押し込んで回して固定する。

### 【発電機始動方法】

- ①燃料コックを「開」へ
- ②スイッチを「始動」へ
- ③指導グリップを引く。エンジンが始動したら、スイッチを「運転」に切り替える。停止時は、「停止」にする。

### (5) 蓋の開け方



器具を手前に倒し、蓋を持ち上げます。



### 【蓋の開け方】

・緑の鉄状器具の先端が黄色に塗色されたT状の突起部を蓋に差します。  
 ・器具を回転させ、蓋を持ち上げ、180度回転、最後は取り外します。


## 4 使用時の注意点

### (1) 呼び水の量



呼び水の量が少ないとポンプが正常に作動(及水)しないことがあります。不足時は、補水してください。

### (2) プロペラの回転



プロペラ部が固着し、回転しない場合は、赤丸のネジを緩め、カバーを外し、黄丸部をマイナスドライバー等で回転させてください。

### (3) 蓋の開放器具



T状突起部、ここを蓋の穴に入れます。