

上郷公田線（仮称）桂町トンネル工事）の工事説明会

－ 議 事 要 旨 －

1 開催状況

- (1) 日 時：第1回説明会 令和2年11月28日（土） 10時30分 ～ 11時30分
第2回説明会 令和2年11月28日（土） 14時 ～ 15時
第3回説明会 令和2年12月 1日（火） 16時 ～ 17時
第4回説明会 令和2年12月 1日（火） 18時30分 ～ 19時30分

- (2) 場 所：栄公会堂（28日、1日）
桂公田町会会館（28日）

- (3) 内 容：トンネル工事内容について

2 主な質問応答

(1) 工事内容について

Q1 支保工のピッチは。

A1 1mピッチです。

Q2 施工中の騒音はどうか。

A2 低騒音の機械を使用する等、できる範囲で工夫しながら施工します。

Q3 掘削期間の違いは。

A3 補助工法の手数等で変わってきます。

Q4 土被りが薄いところで何mなのか。

A4 5m～6m程度です。

Q5 祝日も工事を行うのか。

A5 原則、月曜日から土曜日まで行います。また、祝日であっても行います。

Q6 工事車両等は路上待機しないのか。

A6 路上待機しないよう周辺の混雑状況を確認しつつ、無線等でやり取りする等、配慮していきます。

Q7 工事車両の出入り（環状4号線）での歩道の安全対策は。

A7 いままでどおり、交通誘導員を配置し、歩行者・一般車両優先で誘導します。

(2) 家屋調査に関すること

Q 1 事後調査については申し入れしないとやらないのか。

A 1 事前調査と同様な範囲を行う予定です。

Q 2 被害の申し入れは、工事完了後1年以内でないとダメなのか。

A 2 1年を超えても、トンネル工事が原因であれば補償します。

しかし、年数が立ち過ぎると、経年劣化との比較が難しくなることがあります。

Q 3 家屋事前調査の範囲外でも、不具合があったら連絡してもいいのか。

A 3 家屋調査範囲外は、トンネル工事によって影響が起こるとは考えておりませんが
気になることがあればご連絡ください。

Q 4 被害の認定が完了するまでの期間はどの程度なのか。

A 4 個々の内容によっても違います。

Q 5 家屋調査の資料（事前・事後）は、もらえるのか。

A 5 事業者と家屋調査対象者とで1部ずつ同じものを所有します。

(3) その他

Q 1 トンネル内の歩道について、ガードレール等の防護柵は付けるのか。

A 1 設置します。

Q 2 定期的に工事の進捗が知りたい。

A 2 環状4号線沿いや、町のはらっぱで電子掲示板等でもお知らせしていますが、
回覧等で回すなど、自治会と相談します。

Q 3 桂町交差点で上郷公田線を横断するには、歩道橋しかないのか。

A 3 直接横断するには、横断歩道橋を利用するような計画になっています。
また、関係機関との調整中なので、決まったら再度お知らせします。

Q 4 公田ICの計画・交通ルートなどもあわせて説明してほしい。

A 4 今後、計画等についても説明していきます。