

(仮称)相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）連続立体交差事業
環境影響評価方法書に関する検討事項一覧

この資料は本件に関して、審査会から横浜市に提出される答申の内容を検討するための資料です。これまでの調査審議の内容を確認し、下表の項目・検討事項・内容を元に答申案を作成します。

■ 事業計画について

項 目	検 討 事 項	内 容
事業計画	鉄道用地の上部利用等について	地下化した後の土地利用や周辺のまちづくりについて、ビジョンを示すこと。 (指摘事項 4 、 5 、 6 、 61)

■ 環境影響評価項目について

【工事中】

評価項目	検 討 事 項	内 容
温室効果ガス		
生物多様性	帷子川親水緑道の親水水路について	帷子川親水緑道の水を絶やさず、水生生物等に影響を与えない施工計画を検討すること。(指摘事項 26 、 39 、 40)
	調査方法について	生物の種類に応じた適切な調査方法とすること。 (指摘事項 30)
水循環		
廃棄物・建設発生土		
大気質		
水質・底質		
土壌		
騒音		
振動		
地盤	地盤沈下等について	鶴ヶ峰駅付近での開削工法による掘削や地表面に近く浅い場所でのシールド工法による掘削に伴う地盤沈下対策について検討すること。(指摘事項 14)
悪臭		
電波障害		
低周波音		
日影		
風害		
安全	土地の安全性について	帷子川親水緑道の斜面地の安全性についての情報提供に関して検討すること。(指摘事項 48 、 49 、 50)

(裏面に続く)

この資料は、審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱にご注意願います。

■ 環境影響評価項目について

【工事中】

評価項目	検討事項	内容
地域社会		
景観		
触れ合い活動の場	帷子川親水緑道について	帷子川親水緑道の触れ合い活動の場としての機能が損なわれないように対策を検討すること。(指摘事項 18)
文化財等		

【供用時】

評価項目	検討事項	内容
温室効果ガス	鉄道を地下化することによる効果について	鉄道を地下化することで交通渋滞が緩和されることによる効果を検討し、その検討結果を準備書に記載すること。(指摘事項 24)
生物多様性		
水循環		
廃棄物・建設発生土		
大気質		
水質・底質		
土壌		
騒音		
振動		
地盤		
悪臭		
低周波音		
電波障害		
日影		
風害		
安全	浸水対策の効果について	浸水対策の効果について検討し、その検討結果を準備書に記載すること。(指摘事項 53)
	トンネル湧水の排水について	トンネル内に水が湧出することが考えられる場合には、内水氾濫のリスクを勘案し、排水対策を検討すること。(指摘事項 54)
地域社会		
景観		
触れ合い活動の場		
文化財等		