

表-1 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成29年4月1日～平成 30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H29. 5. 12	0.0029	5	
			アルミ溶解炉	3.0t	既設	H29. 11. 1	0.0000016	5	H29年度廃止
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H29. 5. 26	0.0000020	5	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	H29. 5. 11	0.0000020	1	
			アルミ溶解炉	4.0t	新設			1	H29年度未完成
			アルミ溶解炉	1.2t	新設			1	H29年度未完成
2	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	3号焼却炉	≥4t	既設	H29. 10. 12	0.00018	1	
			4号焼却炉	≥4t	既設	H29. 9. 5	0.00064	1	
			5号焼却炉	≥4t	新設	H29. 11. 20	0.0014	0.1	
			No.1燃料化炉	≥4t	新設			0.1	H29年度未完成
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H29. 6. 30	0.00086	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H29. 9. 19	0.0030	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H29. 6. 12	0.00091	1	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設			1	H29年度未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設			1	H29年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設			1	H29年度未稼働
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H29. 7. 13	0.000045	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H29. 8. 10	0.000083	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H29. 6. 22	0.00000026	1	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H29. 9. 20	0.00000021	0.1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H29. 6. 26	0.00057	0.1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H29. 7. 14	0.000034	0.1	
			灰溶融炉	2~4t	既設			—	灰溶融炉で排ガス無し
7	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≥4t	既設			1	H29年度未稼働
			4号焼却炉	≥4t	既設	H29. 11. 17	0.000085	0.1	

表-1 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成29年4月1日～平成 30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
			新1号焼却炉	≥4t	新設	H29. 10. 26	0. 00017	0. 1	
			No. 1燃料化炉	≥4t	新設	H29. 11. 2	0. 00000025	0. 1	
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設			1	H29年度未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設	H29. 9. 4	0. 013	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H29. 6. 19	0. 00095	1	
9	J F E 環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	H29. 4. 25	0. 00082	0. 1	
						H29. 10. 12	0. 00019		
			焼却炉	<2t	新設			—	灰熔融炉で排ガス無し
10	ダイシン産業(株)第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2~4t	新設			0. 1	平成29年度未測定(稼働1年未満)
			焼却炉2	2~4t	新設			0. 1	平成29年度未測定(稼働1年未満)
11	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	H29. 7. 29	2. 3	5	
						H30. 1. 27	0. 74		
12	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H29. 12. 14	0. 015	10	
13	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H29. 6. 23	0. 043	10	
14	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≥4t	新設	H29. 6. 21	0. 000011	0. 1	
						H29. 10. 26	0. 000081		
			焼却炉2	≥4t	新設	H29. 6. 22	0. 000027	0. 1	
						H29. 10. 27	0. 000042		
15	アイテックエコパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2~4t	新設			1	H29年度未完成
16	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
17	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
18	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H29. 5. 31	0. 046	10	
19	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
20	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H29. 12. 26	0. 77	10	
21	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働

表-1 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成29年4月1日～平成 30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
22	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	H30. 3. 5	1. 8	10	
			焼却炉	<2t	新設			5	H29年度未稼働
23	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
24	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1251-3	焼却炉	<2t	既設	H29. 5. 24	0. 18	10	
25	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度廃止 (H29年度未稼働)
26	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
27	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H29. 4. 6	1. 8	5	
28	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
29	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
30	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
31	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
32	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
33	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
34	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
35	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
36	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
37	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度廃止 (H29年度未稼働)
38	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設			5	H29年度未稼働
39	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
40	東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
41	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H29. 11. 30	0. 31	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	H29. 11. 30	0. 070	10	
42	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
43	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働

表－1 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成29年4月1日～平成 30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
44	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
45	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
46	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
47	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
48	横浜南税務署	金沢区並木3-2-9	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
49	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
50	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西4-22	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
51	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設			10	H29年度未稼働
52	J F Eエンジニアリング(株) 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設			5	H29年度未稼働
53	横浜観光土地(株)磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	H29. 9. 25	0. 11	10	

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局

大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表－2 ダイオキシン類自主測定結果(排水水)

(平成29年4月1日～平成30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H30. 2. 22	0. 0034	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H29. 10. 16	0. 022	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H29. 10. 16	0. 20	10	No. 1雨水排水口
					H29. 10. 16	0. 0073	10	No. 2雨水排水口
					H29. 10. 16	0. 030	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H29. 6. 22	0. 00055	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H29. 10. 19	0. 022	10	No. 1雨水排水口
					H29. 10. 19	0. 28	10	No. 2雨水排水口
					H29. 10. 19	0. 016	10	No. 3雨水排水口
					H29. 10. 19	0. 055	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H29. 6. 30	0. 41	10	No. 1排水口
					H29. 10. 19	0. 013	10	No. 2排水口
					H29. 6. 30	0. 025	10	No. 3排水口
					H29. 10. 19	0. 022	10	No. 4排水口
7	三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H29. 7. 28	0. 11	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H29. 6. 27	0. 018	10	第3排水口
9	JFE環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H29. 4. 17	0. 13	10	No1排水口
10	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H29. 10. 2	0. 0026	10	排水口
					H29. 10. 2	0. 00018	10	オゾン処理出口
11	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H29. 10. 2	0. 00230	10	No. 1排水口
12	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H29. 10. 3	0. 00032	10	排水口
13	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H29. 9. 25	0. 00047	10	1系排水口
					H29. 9. 25	0. 00050	10	2系排水口
					H29. 9. 25	0. 00054	10	5系排水口
					H29. 9. 25	0. 000076	10	高度処理排水口
14	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H29. 9. 25	0. 00038	10	北側放流水
					H29. 9. 25	0. 00034	10	中央放流水
					H29. 9. 25	0. 0014	10	南側放流水

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成29年4月1日～平成30年6月15日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	-	-	-	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3.0t	既設	-	-	-	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	-	-	-	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	-	-	-	
		アルミ溶解炉	4.0t	新設	-	-	-	
		アルミ溶解炉	1.2t	新設	-	-	-	
2 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H29.10.12	0	
					焼却灰	H29.10.12	0.000072	
		4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H29.9.5	0.00000084	
					焼却灰	H29.9.5	0.000000054	
		5号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H29.11.20	0	
					焼却灰	H29.11.20	0	
No.1燃料化炉	≥4t	新設	-	-	-	平成29年度 未完成		
3 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.6.30	0.66	
					焼却灰	H29.6.30	0.017	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.9.19	0.67	
					焼却灰	H29.9.19	0.013	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.6.12	0.63	
					焼却灰	H29.6.12	0.007	
4 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
5 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.7.13	1.5	
					焼却灰	H29.7.13	0.012	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.8.10	0.88	
					焼却灰	H29.8.10	0.0048	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.6.22	1.7	
					焼却灰	H29.6.22	0.0078	
6 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.9.20	0.23	
					焼却灰	H29.9.20	0.0026	

表-3 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成29年4月1日～平成30年6月15日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.6.26	0.18		
					焼却灰	H29.6.26	0.0028		
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.7.14	0.15		
					焼却灰	H29.7.14	0.009		
		灰溶融炉	2～4t	既設	-	-	-		
7	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
			4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H29.11.17	0.000047	
						焼却灰	H29.11.17	0.000017	
			新1号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H29.10.26	0	
					焼却灰	H29.10.26	0.000039		
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.9.4	0.43	
						焼却灰	H29.9.4	0.0087	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H29.6.19	0.45	
焼却灰	H29.6.19	0.013							
9	J F E環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	燃え殻	H29.5.8	0.0069	
						ばいじん	H29.5.8	0.063	
						燃え殻	H29.11.6	0.016	
						ばいじん	H29.11.6	0.095	
			焼却炉	<2t	新設	-	-	-	(灰溶融炉)平成29年度 未稼働
10	ダイシン産業(株)第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2～4t	新設	-	-	平成29年度未測定(稼働1年未満)	
			焼却炉2	2～4t	新設	-	-	-	焼却炉1と同一
11	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	燃え殻	H29.7.12	0.1	
						ばいじん	H29.7.12	0.4	
						燃え殻	H29.9.4	0.34	
12	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H29.11.13	0.017	
						ばいじん	H29.11.13	1.6	
13	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H29.6.23	0.0000032	
						飛灰	H29.6.23	0.21	

表-3 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成29年4月1日～平成30年6月15日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
14	㈱シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≥4t	新設	燃え殻	H29. 4. 11	0. 19	
						ばいじん	H29. 6. 2	0. 97	
						燃え殻	H29. 10. 11	0. 26	
						ばいじん	H29. 11. 22	0. 4	
			焼却炉2	≥4t	新設	-	-	-	焼却炉1と同一
15	アイテックエコパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2～4t	新設	-	-	-	平成29年度 未完成
16	㈱中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
17	明発工業㈱	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
18	横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H29. 5. 31	0. 000055	
						ばいじん	H29. 5. 31	0. 68	
19	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
20	程ヶ谷カントリークラブ㈱	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H29. 12. 28	0. 000063	
						集塵灰	H29. 12. 28	0. 000081	
21	早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
22	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H30. 3. 6	0. 00000032	
						ばいじん	H30. 3. 6	0. 56	
			焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H30. 3. 5	0. 00000035	平成29年度未稼働(試運転時に測定)
						ばいじん	H30. 3. 5	0. 015	
23	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
24	生駒造園土木㈱	戸塚区小雀町1251-3	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H29. 5. 24	0	
25	㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設				H29年度廃止 (H29年度未稼働)
26	㈱松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
27	末広木材㈱	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H29. 4. 7	0. 24	
						焼却灰	H30. 3. 30	0. 027	
28	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
29	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
30	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
31	㈱高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
32	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
33	㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働



表－３ 平成29年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成29年4月1日～平成30年6月15日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
34 (有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
35 (株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
36 (株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
37 カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H29年度廃止 (H29年度未稼働)
38 (株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	平成29年度 未稼働
39 裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
40 東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
41 横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	焼却灰	H29. 11. 30	0. 00023	
					集じん灰	H29. 11. 30	0. 19	
		焼却炉 B	<2t	既設	焼却灰	H29. 11. 30	0. 00000035	
					集じん灰	H29. 11. 30	0. 27	
42 (株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
43 横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
		焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
44 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
45 共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
46 西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
47 板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
48 横浜南税務署	金沢区並木3-2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
49 (有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
50 (有)浅和建设	瀬谷区阿久和西4-22	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
51 (有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	平成29年度 未稼働
52 J F E エンジニアリング(株) 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	平成29年度 未稼働
53 横浜観光土地(株)磯子カントリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	集塵灰	H29. 9. 27	0. 12	
					焼却灰	H29. 9. 27	0. 0012	

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局  
 一般廃棄物対策課 (電話 6 7 1 - 3 8 1 4)  
 産業廃棄物対策課 (電話 6 7 1 - 2 5 1 5)  
 環境創造局  
 大気・音環境課 (電話 6 7 1 - 3 8 4 3)