平成２７年度設計図（排除方式　合　流）			
図　名	平面図・縦断図		
工事件名	災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その42）		
施工場所	神奈川区三ツ沢中町4番17号ほか1か所		
縮　尺	図　示	図　番	2／2
号線番号			
地形図番号			
横 浜 市 環 境 創 造 局			

白幡小学校

平面図

縮尺=1:500



凡　例	
—▶○—▶	新設管渠及びます
—▶○貯—▶	新設管渠及び貯留弁付きマンホール
—▶○ク—▶	新設管渠及び第１種組立人孔
- -( )- -	既設管渠及び人孔

使用水準点	（平成　年　月　日）
標石番号	既設第1種人孔
神奈川区白幡上町11-1	
標高　(M)	1 1.5 4 0



縦断図

縮尺　縦 1:200　横 1:500



DL=-5.00m

項目	値
号線番号	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
管径	⊙450VU ／ ⊙250VU
勾配	1.75/100 ／ 2.7/100 ／ LEVEL ／ 0.9/100 ／ 0.8/100
号線間距離	0.65 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 1.45 ／ 1.42 ／ 2.44
人孔間距離	0.65 ／ 1.08 ／ 0.92 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 2.00 ／ 1.08 ／ 0.92 ／ 1.45 ／ 1.42 ／ 2.44
流速	3.045 ／ 3.640 ／ 0.000 ／ 1.490
流下量	0.467 ／ 0.558 ／ ／ 0.073
流出量	0.001
現在地盤高	11.39 ／ 11.39 ／ 11.39 ／ 11.39 ／ 11.40 ／ 11.42 ／ 11.44 ／ 11.45 ／ 11.47 ／ 11.48 ／ 11.49 ／ 11.54
H	0.113 ／ 0.108
管底高	10.476 ／ 10.465 ／ 10.464 ／ 10.430 ／ 10.375 ／ 10.320 ／ 10.270 ／ 10.248 ／ 10.248 ／ 10.248 ／ 10.063 ／ 10.050 ／ 9.720 ／ 9.700
追加距離	0.00 ／ 0.65 ／ 1.73 ／ 2.65 ／ 4.65 ／ 6.65 ／ 8.65 ／ 9.73 ／ 10.65 ／ 12.10 ／ 13.52 ／ 15.96
土被	0.46 ／ 0.48 ／ 0.49 ／ 0.51 ／ 0.58 ／ 0.65 ／ 0.72 ／ 0.75 ／ 0.77 ／ 0.78 ／ 1.17 ／ 1.19 ／ 1.52 ／ 1.59
施工種別	開削工法（昼間施工）
矢板工種別	軽量鋼矢板Ｉ型1段梁　平均長2.0m
基礎工種別	改良土基礎
埋戻工種別	全面改良土埋戻し
覆工種別	—
舗装復旧種別	ブロック舗装(BL t=8cm 砂 t=3cm RM-40 t=15cm) ／ Co舗装(Co t=15cm RM-40 t=10cm)
側溝種別	—
管種別	硬質塩化ビニル管
取付管埋戻工種別	—
交通整理員数	1人/日