

公募型行為許可の試行実施(山下公園レストハウス暫定利用) 質問への回答

項目名	質問	回答
2(10)補足事項	<p>現地の電気容量と電気料金の支払について、また電源盤の大きさ(容量、回路数)について細かく教えてください。</p>	<p>電気容量は以下の通りです。 電灯盤容量: 1 φ3W 100/200V 最大 150A 34 回路 各 20A</p> <p>電気料金は事業者により子メーターを設置していただき、後日使用量に基づき、徴収いたします。</p>
2(10)補足事項	<p>公園使用料以外(電気、水道等)の支払(負担)について教えてください。</p>	<p>電気料金は事業者により子メーターを設置していただき、後日使用量に基づき、徴収いたします。</p> <p>上下水道料金は、手洗い以外の用途で使用希望の場合は、事業者により子メーターを設置していただき、後日使用量に基づき、徴収いたします。</p>
2(10)補足事項	<p>レストハウス外に発電機(小型 20A程度)を複数設置してもよいですか。(5 台程度)</p>	<p>設置可能です。</p> <p>設置場所については、調整させていただきます。</p>