

令和2年1月31日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 1 号炉

排ガス採取年月日 令和元年11月13日

排ガス採取位置 BF出口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.0076
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定結果の得られた年月日 令和元年12月25日

令和元年9月30日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 2 号炉

排ガス採取年月日 令和元年6月21日

排ガス採取位置 BF出口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.037
----------------------------------	-------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定結果の得られた年月日 令和元年8月2日

令和元年9月30日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 3 号炉

排ガス採取年月日 令和元年6月24日

排ガス採取位置 BF出口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.0017
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定結果の得られた年月日 令和元年8月2日