

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 5 月 8 日

旭 工 場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	5, 157. 61 t / 月	10, 380. 89 t / 月
	2 号 炉	1, 519. 02 t / 月	
	3 号 炉	3, 704. 26 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	4 月 平均 値	1 号 炉	863 ℃
			2 号 炉	859 ℃
			3 号 炉	843 ℃
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	4 月 平均 値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	150 ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃 度	バグフィルター出口	4 月 平均 値	1 号 炉	20 ppm
			2 号 炉	16 ppm
			3 号 炉	25 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 6 月 10 日

旭 工 場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	5, 476. 85 t / 月	10, 976. 86 t / 月
	2 号 炉	0. 00 t / 月	
	3 号 炉	5, 500. 01 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	5 月 平均 値	1 号 炉	856 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	856 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	5 月 平均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	5 月 平均 値	1 号 炉	20 ppm
			2 号 炉	－ ppm
			3 号 炉	21 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	整 備 中
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 7 月 9 日

旭 工 場 6 月

焼 却 量	1 号 炉	5,475.12 t / 月	10,945.64 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	5,470.52 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	6 月 平均 値	1 号 炉	856 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	842 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	6 月 平均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	6 月 平均 値	1 号 炉	21 ppm
			2 号 炉	－ ppm
			3 号 炉	21 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 8 月 13 日

旭 工 場 7 月

焼 却 量	1 号 炉	2, 967. 95 t / 月	10, 778. 31 t / 月
	2 号 炉	2, 443. 19 t / 月	
	3 号 炉	5, 367. 17 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	7 月 平均値	1 号 炉	861 °C
			2 号 炉	847 °C
			3 号 炉	857 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	7 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	149 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	7 月 平均値	1 号 炉	19 ppm
			2 号 炉	23 ppm
			3 号 炉	19 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 9 月 9 日

旭 工 場 8 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t / 月	10,556.87 t / 月
	2 号 炉	5,255.57 t / 月	
	3 号 炉	5,301.30 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	8 月 平均 値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	859 °C
			3 号 炉	846 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	8 月 平均 値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	8 月 平均 値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	17 ppm
			3 号 炉	20 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 10 月 9 日

旭 工 場 9 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t / 月	10,404.29 t / 月
	2 号 炉	5,189.26 t / 月	
	3 号 炉	5,215.03 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	9 月 平 均 値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	838 °C
			3 号 炉	833 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	9 月 平 均 値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	9 月 平 均 値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	19 ppm
			3 号 炉	21 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 11 月 5 日

旭 工 場 10 月

焼 却 量	1 号 炉	2, 625. 55 t / 月	10, 780. 09 t / 月
	2 号 炉	5, 354. 95 t / 月	
	3 号 炉	2, 799. 59 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	10 月 平 均 値	1 号 炉	836 ℃
			2 号 炉	831 ℃
			3 号 炉	852 ℃
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	10 月 平 均 値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	150 ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃 度	バグフィルター出口	10 月 平 均 値	1 号 炉	27 ppm
			2 号 炉	20 ppm
			3 号 炉	23 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 12 月 10 日

旭 工 場 11 月

焼 却 量	1 号 炉	4, 539. 92 t / 月	9, 110. 65 t / 月
	2 号 炉	4, 570. 73 t / 月	
	3 号 炉	0. 00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	11 月 平 均 値	1 号 炉	846 °C
			2 号 炉	832 °C
			3 号 炉	－ °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	11 月 平 均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	－ °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	11 月 平 均 値	1 号 炉	24 ppm
			2 号 炉	21 ppm
			3 号 炉	－ ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	整備中

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 1 月 7 日

旭 工 場 12 月

焼 却 量	1 号 炉	4, 475. 79 t / 月	9, 113. 99 t / 月
	2 号 炉	4, 638. 20 t / 月	
	3 号 炉	0. 00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	12 月 平均値	1 号 炉	885 ℃
			2 号 炉	863 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	12 月 平均値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	150 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃 度	バグフィルター出口	12 月 平均値	1 号 炉	28 ppm
			2 号 炉	26 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	整備中

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 2 月 4 日

旭 工 場 1 月

焼 却 量	1 号 炉	5, 154. 30 t / 月	10, 383. 27 t / 月
	2 号 炉	4, 806. 30 t / 月	
	3 号 炉	422. 67 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	1 月 平 均 値	1 号 炉	866 °C
			2 号 炉	851 °C
			3 号 炉	880 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	1 月 平 均 値	1 号 炉	149 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	146 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	1 月 平 均 値	1 号 炉	21 ppm
			2 号 炉	18 ppm
			3 号 炉	33 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 3 月 4 日

旭 工 場 2 月

焼 却 量	1 号 炉	4, 669. 20 t / 月	9, 328. 77 t / 月
	2 号 炉	0. 00 t / 月	
	3 号 炉	4, 659. 57 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	2 月 平 均 値	1 号 炉	883 °C
			2 号 炉	- °C
			3 号 炉	844 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	2 月 平 均 値	1 号 炉	145 °C
			2 号 炉	- °C
			3 号 炉	145 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	2 月 平 均 値	1 号 炉	22 ppm
			2 号 炉	- ppm
			3 号 炉	25 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	整 備 中
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 4 月 7 日

旭 工 場 3 月

焼 却 量	1 号 炉	5, 097. 40 t / 月	10, 212. 27 t / 月
	2 号 炉	0. 00 t / 月	
	3 号 炉	5, 114. 87 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	3 月 平 均 値	1 号 炉	868 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	877 °C
集 じん 機 入 口 ガ ス 温 度	バ グ フ ィ ル タ ー 入 口	3 月 平 均 値	1 号 炉	147 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	147 °C
C O 濃 度	バ グ フ ィ ル タ ー 出 口	3 月 平 均 値	1 号 炉	21 ppm
			2 号 炉	－ ppm
			3 号 炉	22 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	整 備 中
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施