

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 5 月 8 日

金沢工場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	892.65 t / 月	21,710.67 t / 月
	2 号 炉	10,754.49 t / 月	
	3 号 炉	10,063.53 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	4 月 平均値	1 号 炉	994 °C
			2 号 炉	953 °C
			3 号 炉	981 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	4 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	4 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	1 ppm
			3 号 炉	1 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 6 月 7 日

金沢工場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t / 月	22,934.13 t / 月
	2 号 炉	11,345.34 t / 月	
	3 号 炉	11,588.79 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	5 月 平均値	1 号 炉	— °C
			2 号 炉	970 °C
			3 号 炉	979 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	5 月 平均値	1 号 炉	— °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	5 月 平均値	1 号 炉	— ppm
			2 号 炉	2 ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 7 月 8 日

金沢工場 6 月

焼 却 量	1 号 炉	3,536.81 t / 月	23,011.71 t / 月
	2 号 炉	7,821.00 t / 月	
	3 号 炉	11,653.90 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	6 月 平均値	1 号 炉	952 °C
			2 号 炉	964 °C
			3 号 炉	977 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	6 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	6 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	2 ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 8 月 5 日

金沢工場 7 月

焼 却 量	1 号 炉	11,245.53 t / 月	22,910.05 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	11,664.52 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	7 月 平均値	1 号 炉	954 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	978 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	7 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	7 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 9 月 6 日

金沢工場 8 月

焼 却 量	1 号 炉	11,134.47 t / 月	19,201.99 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	8,067.52 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	8 月 平均値	1 号 炉	952 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	975 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	8 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	8 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 10 月 10 日

金沢工場 9 月

焼 却 量	1 号 炉	11,066.88 t / 月	23,260.83 t / 月
	2 号 炉	7,307.87 t / 月	
	3 号 炉	4,886.08 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	9 月 平均値	1 号 炉	933 °C
			2 号 炉	964 °C
			3 号 炉	988 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	9 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	9 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	3 ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 11 月 6 日

金沢工場 10 月

焼 却 量	1 号 炉	11,562.10 t / 月	23,329.73 t / 月
	2 号 炉	11,767.63 t / 月	
	3 号 炉	0.00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	10 月 平均値	1 号 炉	985 °C
			2 号 炉	968 °C
			3 号 炉	— °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	10 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	— °C
C O 濃度	煙突入口	10 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	3 ppm
			3 号 炉	— ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	整備中

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 6 年 12 月 4 日

金沢工場 11 月

焼 却 量	1 号 炉	11,026.21 t / 月	22,362.99 t / 月
	2 号 炉	11,336.78 t / 月	
	3 号 炉	0.00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	11 月 平均値	1 号 炉	995 °C
			2 号 炉	971 °C
			3 号 炉	— °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	11 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	— °C
C O 濃度	煙突入口	11 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	2 ppm
			3 号 炉	— ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	整備中

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 1 月 9 日

金沢工場 12 月

焼 却 量	1 号 炉	1,676.51 t / 月	20,627.66 t / 月
	2 号 炉	9,183.79 t / 月	
	3 号 炉	9,767.36 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	12 月 平均値	1 号 炉	998 °C
			2 号 炉	980 °C
			3 号 炉	1011 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	12 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	12 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	2 ppm
			3 号 炉	3 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 2 月 7 日

金沢工場 1 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t / 月	22,594.06 t / 月
	2 号 炉	11,278.56 t / 月	
	3 号 炉	11,315.50 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	1 月 平均値	1 号 炉	— °C
			2 号 炉	998 °C
			3 号 炉	1001 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	1 月 平均値	1 号 炉	— °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	1 月 平均値	1 号 炉	— ppm
			2 号 炉	3 ppm
			3 号 炉	2 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 3 月 7 日

金沢工場 2 月

焼 却 量	1 号 炉	887.34 t / 月	16,299.34 t / 月
	2 号 炉	7,207.61 t / 月	
	3 号 炉	8,204.39 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	2 月 平均値	1 号 炉	973 °C
			2 号 炉	1008 °C
			3 号 炉	1000 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	2 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	2 月 平均値	1 号 炉	5 ppm
			2 号 炉	3 ppm
			3 号 炉	2 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 4 月 8 日

金沢工場 3 月

焼 却 量	1 号 炉	10,727.16 t / 月	21,921.36 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	11,194.20 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	3 月 平均値	1 号 炉	980 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	981 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	3 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	3 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	1 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施