

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年5月13日

都筑工場 4月

焼 却 量	1 号 炉	- t / 月	16,702.58 t / 月
	2 号 炉	11,107.15 t / 月	
	3 号 炉	5,595.43 t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	4 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	933 ℃
			3 号 炉	914 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	4 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	179 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	4 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	40 ppm
			3 号 炉	30 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年6月11日

都筑工場 5月

焼 却 量	1 号 炉	- t / 月	17,362.60 t / 月
	2 号 炉	12,124.61 t / 月	
	3 号 炉	5,237.99 t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	5 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	921 ℃
			3 号 炉	921 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	5 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	179 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	5 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	29 ppm
			3 号 炉	27 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年7月17日

都筑工場 6月

焼 却 量	1 号 炉	1,289.00	t / 月	10,959.37 t / 月
	2 号 炉	9,670.37	t / 月	
	3 号 炉	-	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	6 月 平均値	1 号 炉	853 ℃
			2 号 炉	907 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	6 月 平均値	1 号 炉	183 ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	6 月 平均値	1 号 炉	25 ppm
			2 号 炉	26 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	3 号 炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年8月8日

都筑工場 7月

焼 却 量	1 号 炉	2, 187. 33	t / 月	14, 663. 05 t / 月
	2 号 炉	12, 475. 72	t / 月	
	3 号 炉	-	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	7 月 平均値	1 号 炉	863 ℃
			2 号 炉	906 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	7 月 平均値	1 号 炉	183 ℃
			2 号 炉	183 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	7 月 平均値	1 号 炉	16 ppm
			2 号 炉	23 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	3 号 炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年9月10日

都筑工場 8月

焼 却 量	1 号 炉	8,936.47	t / 月	20,200.01 t / 月
	2 号 炉	11,263.54	t / 月	
	3 号 炉	-	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	8 月 平均値	1 号 炉	861 ℃
			2 号 炉	903 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	8 月 平均値	1 号 炉	183 ℃
			2 号 炉	183 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	8 月 平均値	1 号 炉	18 ppm
			2 号 炉	27 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	3 号 炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年10月15日

都筑工場 9月

焼 却 量	1 号 炉	10,728.11	t / 月	13,252.54 t / 月
	2 号 炉	2,524.43	t / 月	
	3 号 炉	-	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	9 月 平均値	1 号 炉	864 ℃
			2 号 炉	909 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	9 月 平均値	1 号 炉	183 ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	9 月 平均値	1 号 炉	16 ppm
			2 号 炉	30 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年 11 月 8 日

都筑工場 10月

焼 却 量	1 号 炉	10,814.17	t / 月	22,622.67 t / 月
	2 号 炉	7,985.05	t / 月	
	3 号 炉	3,823.45	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	10 月 平均値	1 号 炉	872 ℃
			2 号 炉	895 ℃
			3 号 炉	838 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	10 月 平均値	1 号 炉	182 ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	162 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	10 月 平均値	1 号 炉	11 ppm
			2 号 炉	30 ppm
			3 号 炉	40 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和6年 12月 12日

都筑工場 11月

焼 却 量	1 号 炉	10,450.12	t / 月	13,108.50 t / 月
	2 号 炉	-	t / 月	
	3 号 炉	2,658.38	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	11 月 平均値	1 号 炉	880 ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	894 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	11 月 平均値	1 号 炉	182 ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	178 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	11 月 平均値	1 号 炉	13 ppm
			2 号 炉	- ppm
			3 号 炉	48 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施
	2 号 炉	-
	3 号 炉	運 転 中 は 毎 日 実 施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 1月 16日

都筑工場 12月

焼 却 量	1 号 炉	3,200.36 t / 月	14,841.76 t / 月
	2 号 炉	- t / 月	
	3 号 炉	11,641.40 t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	12 月 平均値	1 号 炉	897 ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	899 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	12 月 平均値	1 号 炉	181 ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	178 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	12 月 平均値	1 号 炉	12 ppm
			2 号 炉	- ppm
			3 号 炉	27 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	-
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 2月 17日

都筑工場 1月

焼 却 量	1 号 炉	- t / 月	11,907.26 t / 月
	2 号 炉	- t / 月	
	3 号 炉	11,907.26 t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	1 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	911 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	1 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	- ℃
			3 号 炉	178 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	1 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	- ppm
			3 号 炉	23 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	-
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 3月 13日

都筑工場 2月

焼 却 量	1 号 炉	- t / 月	9,201.22 t / 月
	2 号 炉	1,923.70 t / 月	
	3 号 炉	7,277.52 t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	2 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	919 ℃
			3 号 炉	916 ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	2 月 平均値	1 号 炉	- ℃
			2 号 炉	180 ℃
			3 号 炉	177 ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	2 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	72 ppm
			3 号 炉	31 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 4月 18日

都筑工場 3月

焼 却 量	1 号 炉	-	t / 月	19,222.63 t / 月
	2 号 炉	11,640.83	t / 月	
	3 号 炉	7,581.80	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	3 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	913 °C
			3 号 炉	906 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	3 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	181 °C
			3 号 炉	178 °C
C O 濃度	バグフィルタ出口	3 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	34 ppm
			3 号 炉	20 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施