

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 5 月 8 日

旭 工 場            4        月

|       |       |                       |                    |
|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| 焼 却 量 | 1 号 炉 | 2,745.81        t / 月 | 10,563.64    t / 月 |
|       | 2 号 炉 | 2,571.73        t / 月 |                    |
|       | 3 号 炉 | 5,246.10        t / 月 |                    |

|                   |           |          |       |           |
|-------------------|-----------|----------|-------|-----------|
|                   | 測定を行った位置  | 測定年月日    | 号 炉   | 測定結果      |
| 燃 焼 ガ ス 温 度       | 燃焼室中段     | 4 月 平均 値 | 1 号 炉 | 865    °C |
|                   |           |          | 2 号 炉 | 864    °C |
|                   |           |          | 3 号 炉 | 885    °C |
| 集じん機入口<br>ガ ス 温 度 | バグフィルター入口 | 4 月 平均 値 | 1 号 炉 | 150    °C |
|                   |           |          | 2 号 炉 | 150    °C |
|                   |           |          | 3 号 炉 | 150    °C |
| C O    濃 度        | バグフィルター出口 | 4 月 平均 値 | 1 号 炉 | 21    ppm |
|                   |           |          | 2 号 炉 | 30    ppm |
|                   |           |          | 3 号 炉 | 21    ppm |

|                                      |       |                   |
|--------------------------------------|-------|-------------------|
| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉   | 除 去 を 行 っ た 年 月 日 |
|                                      | 1 号 炉 | 運転中は毎日実施          |
|                                      | 2 号 炉 | 運転中は毎日実施          |
|                                      | 3 号 炉 | 運転中は毎日実施          |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 6 月 5 日

旭 工 場            5    月

|       |       |                       |                    |
|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| 焼 却 量 | 1 号 炉 | 0.00            t / 月 | 10,938.03    t / 月 |
|       | 2 号 炉 | 5,469.08        t / 月 |                    |
|       | 3 号 炉 | 5,468.95        t / 月 |                    |

|                   |           |         |       |           |
|-------------------|-----------|---------|-------|-----------|
|                   | 測定を行った位置  | 測定年月日   | 号 炉   | 測定結果      |
| 燃 焼 ガ ス 温 度       | 燃焼室中段     | 5 月 平均値 | 1 号 炉 | －    ℃    |
|                   |           |         | 2 号 炉 | 885   ℃   |
|                   |           |         | 3 号 炉 | 865   ℃   |
| 集じん機入口<br>ガ ス 温 度 | バグフィルター入口 | 5 月 平均値 | 1 号 炉 | －    ℃    |
|                   |           |         | 2 号 炉 | 150   ℃   |
|                   |           |         | 3 号 炉 | 150   ℃   |
| C O    濃 度        | バグフィルター出口 | 5 月 平均値 | 1 号 炉 | －    ppm  |
|                   |           |         | 2 号 炉 | 21    ppm |
|                   |           |         | 3 号 炉 | 20    ppm |

|                                      |       |                   |
|--------------------------------------|-------|-------------------|
| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉   | 除 去 を 行 っ た 年 月 日 |
|                                      | 1 号 炉 | 整備中               |
|                                      | 2 号 炉 | 運転中は毎日実施          |
|                                      | 3 号 炉 | 運転中は毎日実施          |