

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 5 月 9 日

金沢工場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	11,268.01 t / 月	13,542.24 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	2,274.23 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	4 月 平均値	1 号 炉	977 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	979 °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	4 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃度	煙突入口	4 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	0 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 7 年 6 月 9 日

金沢工場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	12,164.87 t / 月	12,164.87 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	0.00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	5 月 平均値	1 号 炉	968 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	— °C
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	5 月 平均値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	— °C
			3 号 炉	— °C
C O 濃度	煙突入口	5 月 平均値	1 号 炉	3 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	— ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	整備中