

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 5月2日

都筑工場 4月

焼 却 量	1号炉	-	t/月	11,374.92 t/月
	2号炉	11,374.92	t/月	
	3号炉	-	t/月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	4月平均値	1号炉	- °C
			2号炉	913 °C
			3号炉	- °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	4月平均値	1号炉	- °C
			2号炉	182 °C
			3号炉	- °C
CO 濃度	バグフィルタ出口	4月平均値	1号炉	- ppm
			2号炉	27 ppm
			3号炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	-
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和7年 6月 6日

都筑工場 5月

焼 却 量	1号炉	8,595.40	t/月	20,106.91 t/月
	2号炉	11,511.51	t/月	
	3号炉	-	t/月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	5月平均値	1号炉	885 °C
			2号炉	900 °C
			3号炉	- °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	5月平均値	1号炉	183 °C
			2号炉	182 °C
			3号炉	- °C
CO 濃度	バグフィルタ出口	5月平均値	1号炉	18 ppm
			2号炉	20 ppm
			3号炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除去を行った年月日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	-