

一般廃棄物処理施設(焼却工場)維持管理記録票

令和 7 年 5 月 9 日

鶴 見 工 場 4 月 分

焼 却 量	1 号 炉	5,371.44 t/月	22,715.05 t/月
	2 号 炉	11,271.44 t/月	
	3 号 炉	6,072.17 t/月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	4 月 平均値	1号炉	935 °C
			2号炉	937 °C
			3号炉	942 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルター入口	4 月 平均値	1号炉	211 °C
			2号炉	214 °C
			3号炉	212 °C
CO 濃度	バグフィルター出口	4 月 平均値	1号炉	11 ppm
			2号炉	13 ppm
			3号炉	17 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設(焼却工場)維持管理記録票

令和 7 年 6 月 9 日

鶴見工場 5 月 分

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t/月	24,230.00 t/月
	2 号 炉	12,132.00 t/月	
	3 号 炉	12,098.00 t/月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	5 月 平均値	1号炉	- °C
			2号炉	927 °C
			3号炉	935 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルター入口	5 月 平均値	1号炉	- °C
			2号炉	218 °C
			3号炉	214 °C
CO 濃度	バグフィルター出口	5 月 平均値	1号炉	- ppm
			2号炉	10 ppm
			3号炉	10 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	整備中
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	運転中は毎日実施