

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
2	1	鶴見	馬場	馬場保育園	こども青少年局 子育て支援課	R3.2.6	厨房	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
2	2	鶴見	東寺尾2丁目	白幡公園こどもログハウス	鶴見区 地域振興課	R3.3.6	1階活発なスペース	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
2	3	鶴見	大黒町	横浜市中央卸売市場食肉市場	経済局運営課	R3.3.23	監視室	1	10	11	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	控室						1	< 10	10	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
2	1	神奈川	東神奈川	東部療育ビル 東部地域療育センター	こども青少年局 障害児福祉保健課	R3.1.28	4階工作室	2	< 10	< 4.8	26	< 20	< 100	< 20	2
	2						5階家族控室	2	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	3						6階相談室2	2	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	4						7階前室	2	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
2	5	神奈川	東神奈川	東部療育ビル 希望更正センター	健康福祉局 障害自立支援課	R3.1.28	2階相談室	2	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	6			東部療育ビル 光センター			3階点字製版室	2	< 10	< 4.8	28	< 20	< 100	< 20	2
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndfは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
2	1	西	宮崎町	横浜市民ギャラリー	文化観光局 文化振興課	R2.12.22	2階展示室	1	< 10	6.2	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	2					R3.1.13	2階展示室	1	11	14	< 20	< 20	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	13					観覧席西	2	99	-	-	-	-	-	1		
	14					VIPラウンジ	2	74	-	-	-	-	-	1		
	15					音響調整室	2	12	-	-	-	-	-	1		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
	16	海岸通		横浜港万国橋港湾労働者福祉センター	港湾局港湾管財課	R2.12.8	5階 トレーニングジム	1	45	16	66	nd	nd	nd	2	
	17						4階 ロビー	1	nd	8	114	nd	nd	nd	2	
	18						3階 ロビー	1	10	8	nd	nd	nd	nd	2	
	19	桜木町		みなとみらい21・クリーンセンター	総務局管理課	R2.11.21	4F こども家庭課 委託スペース①	1	< 10	< 5	250	72	92	< 20	2	
	20					R2.11.22	4F こども家庭課 委託スペース②	1	< 10	5	250	74	94	< 20	2	
	21					R2.11.23	4F こども家庭課 書庫	1	11	< 5	92	27	34	< 20	2	
	22					R2.11.24	6F 男子休養室	1	13	< 5	240	64	84	< 20	2	
	23					R2.11.25	6F 窓口サービス課 執務スペース	1	10	< 5	160	46	60	< 20	2	
	24					R2.11.26	6F 窓口サービス課 事務スペース	1	< 10	< 5	180	52	68	< 20	2	
2	25					R2.11.27	6F 共用スペース	1	< 10	< 5	240	88	110	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)	
		区	町														
	26	山下町		産業貿易センター	総務局管理課	R2.11.7	償却資産センター会議室	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	27						特別徴収センター作業室2	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	28						男女共用ロッカー室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	29						特別徴収センター	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	30						郵便作業室	1	12	9	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	31						納税管理課会議室	1	< 10	8	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	32						納税管理センター	1	< 10	8	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	33						港湾局応接室	1	< 10	10	19	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	34						新山下3丁目	みなと赤十字病院	医療局病院経営本部施設課	R3.2.14	2階病理カンファレンスルーム(現遺伝子検査室)	1	3	3	< 5	26	< 5
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
2	35	中	本牧三之谷	横浜市陶芸センター	文化観光局文化振興課	R3.3.18	窯場	1	< 12	< 18	< 38	< 44	< 44	< 43	2		
	36						講義室	1	< 12	< 18	< 38	< 44	< 44	< 43	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
2	1	南	中村町4	しろばら保育園	子ども青少年局子育て支援課	R3.2.7	1階保育室 (4歳児)	1	13	13	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	2						2階保育室 (3歳児)	1	11	17	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)																
2	3	南	清水ヶ丘	清水ヶ丘公園 プール	環境創造局南部公園緑地事務所	R3.2.27	監視員室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	4		中村町4丁目	中村公園プール 管理棟		R3.3.20	管理棟	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
2	5	南	浦舟町	市民総合医療センター	政策局 大学調整課	R3.3.20	手術室1	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	6						手術室2	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	7						手術室3	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	8						手術ホール	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	9						スタッフ室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	10						説明室2	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																	
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

保土ケ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
2	1	保土ケ谷	狩場町	狩場緑風荘	保土ケ谷区地域振興課	R3.3.3	1F中広間	1	nd	9	nd	nd	nd	nd	2
	2						2F和室	1	nd	9	nd	nd	nd	nd	2
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)															
2	3	保土ケ谷	狩場町	保土ケ谷プール	市民局スポーツ振興課	R3.3.6	1F男子更衣室①	1	7	10	150 < 50	33 < 20	2		
	4						1F男子更衣室②	1	10	14	170 < 50	35 < 20	2		
	5						1F女子更衣室①	1	7	12	120 < 50	32 < 20	2		
	6						1F女子更衣室②	1	5	9	93 < 50	27 < 20	2		
	7						1F水泳場①	1	18	19	210 < 50	46 < 20	2		
	8						1F水泳場②	1	20	20	200 < 50	43 < 20	2		
	9						1F水泳場③	1	18	19	190 < 50	46 < 20	2		
	10						1F水泳場④	1	20	20	210 < 50	47 < 20	2		
	11						1F倉庫	1	8	15	210 < 50	34 < 20	2		
	12						2F玄関ホール①	1	< 5	7	59 < 50	21 < 20	2		
13	2F玄関ホール②	1	< 5	7	78 < 50	26 < 20	2								

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	14					2F玄関ホール③	1	< 5	8	83	< 50	26	< 20	2		
	15					2F観覧室	1	5	9	86	< 50	27	< 20	2		
	16					2F従業員倉庫	1	6	6	38	< 50	24	< 20	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
2	17	保土谷	宮田町	宮田中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.10.18		美術室	1	29	-	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
	1					5-7-501 和室	1	5	16	39	nd	nd	nd	2	
	2					5-7-501 洋室・DK	1	6	15	53	nd	nd	nd	2	
	3					5-7-402 和室	1	7	31	250	35	nd	nd	2	
	4					5-7-402 洋室・DK	1	nd	5	nd	nd	nd	nd	2	
	5					5-7-303 和室	1	6	28	46	nd	nd	nd	2	
	6					5-7-303 洋室・DK	1	7	35	74	nd	nd	nd	2	
	7					5-7-204 和室	1	6	41	50	nd	nd	nd	2	
	8					5-7-204 洋室・DK	1	5	28	26	nd	nd	nd	2	
	9					5-7-105 和室	1	6	47	39	nd	nd	nd	2	
	10					5-7-105 洋室・DK	1	5	34	nd	nd	nd	nd	2	
	11					5-105 DK・洋室	1	19	24	20	20	100	20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
2	12	旭	上白根町	ひかりが丘住宅5-5号棟	建築局市営住宅課	R3.2.2	5-105 和室	1	11	21	20	20	100	20	2	
	13						5-204 DK・洋室	1	15	43	20	42	100	20	2	
	14						5-204 和室	1	16	37	20	34	100	20	2	
	15						5-303 DK・洋室	1	13	28	20	27	100	20	2	
	16						5-303 和室	1	13	25	20	20	100	20	2	
	17						5-402 DK・洋室	1	13	28	20	25	100	20	2	
	18						5-402 和室	1	10	24	20	20	100	20	2	
	19						5-501 DK・洋室	1	14	23	20	20	100	20	2	
	20			5-501和室		1	10	15	20	20	100	20	2			
	21			6-105 DK・洋室		1	15	31	20	20	100	20	2			
	22			6-105 和室		1	14	27	20	20	100	20	2			
	23			6-204 DK・洋室		1	14	31	20	21	100	20	2			
	24			6-204 和室		1	11	25	20	20	100	20	2			
	25			6-303 DK・洋室		1	13	29	20	20	100	20	2			
	26			6-303 和室		1	10	22	20	20	100	20	2			
	27			6-402 DK・洋室		1	14	25	21	21	100	20	2			
28	6-402 和室	1	11	19	20	20	100	20	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考			
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)		
	29					6-501 DK・洋室	1	13	21	20	20	100	20	2				
	30					6-501 和室	1	11	14	20	20	100	20	2				
	31			ひかりが丘住宅 10-1号棟	R3.2.5	10-1-101 DK・洋室	1	11	20	nd	nd	nd	nd	2				
	32					10-1-101 和室	1	nd	16	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	33					10-1-202 DK・洋室	1	12	29	25	nd	nd	nd	nd	2			
	34					10-1-202 和室	1	12	29	65	nd	nd	nd	nd	2			
	35					10-1-303 DK・洋室	1	11	31	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	36					10-1-303 和室	1	nd	26	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	37					10-1-404 DK・洋室	1	13	38	22	nd	nd	nd	nd	2			
	38					10-1-404 和室	1	13	39	20	nd	nd	nd	nd	2			
	39					10-1-505 DK・洋室	1	11	25	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	40					10-1-505 和室	1	11	21	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	41					ひかりが丘住宅 10-2号棟	R3.2.5	10-2-101 DK・洋室	1	12	20	23	nd	nd	nd	2		
	42							10-2-101 和室	1	12	22	25	nd	nd	nd	nd	2	
	43							10-2-202 DK・洋室	1	13	26	220	22	nd	nd	nd	2	
	44			10-2-202 和室	1			12	25	140	nd	nd	nd	nd	2			
	45			10-2-303 DK・洋室	1			10	19	* 350	53	120	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
	46					10-2-303 和室	1	12	18	* 340	50	120	nd	2		
	47					10-2-404 DK・洋室	1	14	35	28	nd	nd	nd	2		
	48					10-2-404 和室	1	13	34	20	nd	nd	nd	2		
	49					10-2-505 DK・洋室	1	13	24	nd	nd	nd	nd	2		
	50					10-2-505 和室	1	10	23	nd	nd	nd	nd	2		

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年10月～令和3年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
2	1	磯子	磯子8丁目	磯子腰越公園 プール	環境創造局南部公園 園緑地事務所	R3.1.22	湯沸室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和2年10月～令和3年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
2	2	磯子	磯子3丁目	磯子公会堂	磯子区地域振興課	R3.2.4～ R3.2.5	講堂 客席①	1	19	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	講堂 客席②						1	16	8	110	< 20	< 100	< 20	2		
	講堂 客席③						1	20	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2		