

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

鶴見区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※ 2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
6	1	鶴見	生麦四丁目	生麦地区センター	鶴見区地域振興課	R6.9.30	プレイルーム	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
6	2	鶴見	大黒町3-53	中央卸売市場食肉市場	食肉市場運営課	R6.9.23	本館棟2階 休憩室(南側)	1	< 10	5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	3					R6.9.23	仲卸棟3階 E店舗事務室	1	10	5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	4					R6.9.22	本館棟2階 休憩室(北側)	1	< 12	< 18	< 37	< 43	< 43	< 42	2	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	5	鶴見	上末吉一丁目	末吉小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	普通教室(2年4組)	1	46	11	nd	nd	nd	nd	2	
	6	鶴見	北寺尾四丁目	旭小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	昇降口(1F)	1	19	5.9	nd	nd	nd	nd	2	
	7				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	職員玄関(1F)	1	18	8.3	nd	nd	nd	nd	2	
	8				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	普通教室	1	18	9.4	nd	nd	nd	nd	2	
	9	鶴見	馬場七丁目	馬場小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.19	普通教室(2年1組)	1	60	20	20	nd	nd	nd	2	
	10	鶴見	浜町一丁目	入船小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	給食室配膳ホール	1	nd	7.2	12	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

鶴見区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
6	11	鶴見	鶴見中央三丁目	鶴見小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.2	普通教室(1年4組)	1	31	9	nd	nd	nd	nd	2	
	12				教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.2	普通教室(2年4組)	1	22	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
	13	鶴見	市場下町	市場中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.30	普通教室(2年3組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	14	鶴見	矢向一丁目	矢向中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.22	格技場(武道場)	1	27	9.5	nd	nd	nd	2		
	15	鶴見	北寺尾三丁目	寺尾中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.26	普通教室(3-10)	1	22	8.0	< 10	nd	nd	2		
	16	鶴見	岸谷二丁目	生麦中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.5	音楽室	1	82	48	27	18	nd	nd	2	
	17	鶴見	寛政町	寛政中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.5	体育館	1	25	11	12	nd	nd	2		
	18	鶴見	駒岡3	駒岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.5.10	会議室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	19					R6.5.10	放送室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	20	鶴見	下末吉2	下末吉小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.23	個別支援教室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	1	神奈川	東神奈川 一丁目	神奈川区民文化 センター	神奈川区 地域振興課	R6.9.2	ホール	1	24	< 18	< 37	< 43	< 43	< 42	2	
	2					R6.9.2	音楽ルーム	1	< 12	< 18	< 38	< 44	< 44	< 43	2	
	3	神奈川	桐畑	青木小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.15	普通教室(4F)	1	57	23	13	nd	nd	nd	2	
	4	神奈川	幸ヶ谷	幸ヶ谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	普通教室(3年3組)	1	25	11	25	27	nd	* 2900	2	
	5					R6.8.1	特別支援教室	1	13	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	6					R6.8.1	男子更衣室	1	13	7.6	nd	nd	nd	nd	2	
	7	神奈川	三ツ沢中町	三ツ沢小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.29	個別支援教室	1	25	13	nd	18	nd	nd	2	
	8	神奈川	神大寺三丁目	神大寺小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.2	普通教室(6年4組)	1	13	8.4	nd	nd	nd	nd	2	
	9	神奈川	白幡東町	浦島丘中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.2	体育館更衣室	1	32	7.1	14	25	nd	nd	2	
	10	神奈川	六角橋五丁目	六角橋中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.15	武道場	1	nd	8.3	15	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	11	神奈川	松見町一丁目	盲特別支援学校	教育委員会事務局教 育施設課	R6.8.17	視聴覚室スタジオ (3F)	1	160	25	11	nd	nd	nd	2	
	12					R6.8.17	教材資料室(3F)	1	22	11	nd	nd	nd	nd	2	
	13					R6.8.17	渉外室(2F)	1	45	15	12	nd	nd	nd	2	
	14					R6.8.17	管理員室(1F)	1	nd	6.0	nd	nd	nd	nd	2	
	15					R6.4.19	個別支援教室-1①	1	15	21	39	49	nd	nd	2	
	16					R6.4.19	個別支援教室-1②	1	14	12	36	44	nd	nd	2	
	17					R6.4.7	PTA会議室	1	nd	8	120	140	nd	nd	2	
	18					R6.4.7	配膳ホール①	1	nd	6	64	160	nd	nd	2	
	19					R6.4.7	配膳ホール②	1	nd	5	45	97	nd	nd	2	
	20					R6.4.7	調理室・洗浄室①	1	nd	6	57	150	nd	nd	2	
	21					R6.4.7	調理室・洗浄室②	1	nd	7	53	150	nd	nd	2	
	22					R6.4.7	検収室	1	nd	7	53	67	nd	nd	2	
	23					R6.4.7	前室	1	nd	6	46	100	nd	nd	2	
	24					R6.4.7	下処理室	1	nd	6	59	15	nd	nd	2	
	25					R6.4.7	食品庫	1	nd	5	60	92	nd	nd	2	
	26					R6.4.7	休憩室	1	nd	5	48	67	nd	nd	2	
	27					R6.4.7	普通教室-1①	1	nd	8	36	81	nd	nd	2	
	28					R6.4.7	普通教室-1②	1	nd	9	32	74	nd	nd	2	
	29					R6.4.7	普通教室-4①	1	nd	7	39	120	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	30					R6.4.7	普通教室-4②	1	nd	8	40	130	nd	nd	2	
	31					R6.4.14	児童更衣室①	1	nd	13	120	55	nd	nd	2	
	32					R6.4.14	児童更衣室②	1	nd	13	130	58	nd	nd	2	
	33					R6.4.19	多目的室(水回り学 習)①	1	20	21	84	63	nd	nd	2	
	34					R6.4.19	多目的室(水回り学 習)②	1	17	18	98	71	nd	nd	2	
	35					R6.4.7	教育相談室	1	nd	14	nd	71	nd	nd	2	
	36					R6.4.7	会議室①	1	nd	8	nd	120	nd	nd	2	
	37					R6.4.7	会議室②	1	nd	9	nd	130	nd	nd	2	
	38					R6.4.7	普通教室-9①	1	nd	11	39	92	nd	nd	2	
	39					R6.4.7	普通教室-9②	1	nd	10	43	100	nd	nd	2	
	40					R6.4.19	アリーナ①	1	12	14	nd	23	nd	nd	2	
	41					R6.4.19	アリーナ②	1	16	11	nd	23	nd	nd	2	
	42					R6.4.19	アリーナ③	1	nd	8	nd	nd	nd	nd	2	
	43					R6.4.19	アリーナ④	1	nd	9	nd	24	nd	nd	2	
	44					R6.4.14	器具庫-1	1	nd	10	96	140	nd	nd	2	
	45					R6.4.14	器具庫-2	1	nd	13	160	140	nd	nd	2	
	46					R6.4.14	男子更衣室	1	nd	7	170	140	nd	nd	2	
	47					R6.4.14	女子更衣室	1	nd	8	130	110	nd	nd	2	
	48					R6.4.14	特別支援教室①	1	nd	15	160	93	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
6	49	神奈川	菅田町	菅田の丘小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.4.14	特別支援教室②	1	nd	14	160	90	nd	nd	2	
	50					R6.4.14	休養室-1	1	nd	18	220	77	nd	nd	2	
	51					R6.4.14	児童更衣室①	1	nd	13	120	55	nd	nd	2	
	52					R6.4.14	児童更衣室②	1	nd	13	130	58	nd	nd	2	
	53					R6.4.14	普通教室-10①	1	nd	15	87	59	nd	nd	2	
	54					R6.4.14	普通教室-10②	1	nd	15	110	73	nd	nd	2	
	55					R6.4.14	多目的室(集会・発表等)①	1	nd	32	250	200	nd	nd	2	
	56					R6.4.14	多目的室(集会・発表等)②	1	nd	33	240	200	nd	nd	2	
	57					R6.4.19	校長室	1	14	12	34	nd	nd	nd	2	
	58					R6.4.19	職員室①	1	14	12	nd	nd	nd	nd	2	
	59					R6.4.19	職員室②	1	13	11	nd	nd	nd	nn	2	
	60					R6.4.19	事務室	1	18	15	76	20	nd	nd	2	
	61					R6.4.19	保健室①	1	15	19	63	41	nd	nd	2	
	62					R6.4.19	保健室②	1	16	20	49	31	nd	nd	2	
	63					R6.4.19	保険相談室	1	14	13	nd	nd	nd	nd	2	
	64					R6.4.19	教材教具室-1	1	14	29	110	44	nd	nd	2	
	65					R6.4.19	技術員室-1	1	13	12	42	nd	nd	nd	2	
	66					R6.4.19	技術員室-2	1	14	12	33	nd	nd	nd	2	
	67					R6.4.19	印刷室	1	12	20	82	24	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	68					R6.4.19	倉庫-2	1	12	25	98	52	nd	nd	2	
	69					R6.4.19	耐火書庫	1	74	44	65	29	nd	nd	2	
	70					R6.4.19	職員更衣室-2	1	14	21	61	34	nd	nd	2	
	71					R6.4.19	地域交流室	1	16	15	68	42	nd	nd	2	
	72					R6.4.19	舞台・舞台脇①	1	nd	9	28	25	nd	nd	2	
	73					R6.4.19	舞台・舞台脇②	1	10	12	5	44	nd	nd	2	
	74					R6.4.19	コントロール室	1	17	16	36	31	nd	nd	2	
	75					R6.4.19	器具庫-3	1	10	8	nd	nd	nd	nd	2	
	76					R6.4.19	図書室①	1	12	13	nd	30	nd	nd	2	
	77					R6.4.19	図書室②	1	11	10	nd	30	nd	nd	2	
	78					R6.4.19	放送スタジオ	1	14	19	27	22	nd	nd	2	
	79					R6.4.19	理科教室①	1	nd	10	nd	45	nd	nd	2	
	80					R6.4.19	理科教室②	1	12	17	nd	42	nd	nd	2	
	81					R6.4.19	理科準備室	1	13	17	nd	53	nd	nd	2	
	82					R6.4.19	音楽教室①	1	14	11	nd	67	nd	nd	2	
	83					R6.4.19	音楽教室②	1	13	9	nd	54	nd	nd	2	
	84					R6.4.19	音楽準備室	1	16	17	44	85	nd	nd	2	
	85					R6.4.19	家庭科教室①	1	15	13	72	61	nd	nd	2	
	86					R6.4.19	家庭科教室②	1	13	15	70	63	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

神奈川区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	87					R6.4.19	図画工作教室①	1	14	10	nd	31	nd	nd	2	
	88					R6.4.19	図画工作教室②	1	14	11	nd	43	nd	nd	2	
	89					R6.4.19	図画工作準備室	1	23	16	32	44	nd	nd	2	
	90					R6.4.30	1階 教具室	1	< 10	7	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	91					R6.4.30	2階 国際教室	1	< 10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	92					R6.4.30	2階 多目的ルーム	1	12	9	< 20	30	< 100	< 20	2	
	93					R6.4.30	2階 教育相談室	1	11	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	94					R6.4.30	2階 スマイル①	1	< 10	6	33	58	< 100	< 20	2	
	95					R6.4.30	3階 スマイル②	1	< 10	7	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	96					R6.4.30	3階 スマイル③	1	< 10	6	32	53	< 100	< 20	2	
	97	神奈川	神大寺2	南神大寺小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.26	給食室休憩所	1	< 100	< 48	< 260	< 200	< 3800	< 220	2	
	98	神奈川	白幡上町	白幡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.22	下処理室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2	
	99	神奈川	三ツ沢中町	三ツ沢小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.16	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	
100	神奈川	齋藤分町	齋藤分小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.27	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド [*]	アセトアルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
6	1	西	みなとみらい2丁目	クイーンズスクエア横浜 専有クイーンモール	みなとみらい・東神奈川臨海部推進課	R6.7.4	専有クイーンモール3階 YMM入口付近	1	32	27	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
6	2	西	伊勢町	戸部小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.2	普通教室(4F)	1	15	8.1	nd	nd	nd	nd	2	
	3	西	藤棚町	稲荷台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	普通教室(4-2)	1	53	26	nd	nd	nd	nd	2	
	4					R6.7.23	家庭科室	1	49	15	nd	nd	nd	nd	2	
	5					R6.7.23	1F個別支援室	1	44	17	nd	nd	nd	nd	2	
	6	西	浅間町	浅間台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.22	普通教室(6年1組)	1	43	12	nd	nd	nd	nd	2	
	7	西	老松町	老松中学校	教育委員会事務局	R6.7.22	普通教室1(前視聴覚)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

西区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
	8	西	北軽井沢	軽井沢中学校	教育施設課	R6.7.22	普通教室2(前 機械室)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	9	西	北軽井沢	軽井沢中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	体育館	1	21	7.9	15	nd	nd	nd	2	
	10					R6.8.1	武道場	1	nd	nd	13	nd	nd	nd	2	
	11	西	中央2	西前小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.17	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

中区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*] (100)	アセト アルデヒド [*] (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
6	1	中	柏葉	柏葉公園こどもログハウ ス	公園緑地維持課	R6.9.9	施設中央	1	18	15	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
6	2	中	新山下3丁目	みなと赤十字病院	施設課	R6.6.8	2階MRI室	1	10	22	< 5	< 10	7	< 5	2	
	3					R6.6.29	1階救急外来CT室	1	4	10	26	28	37	< 5	2	
	4					R6.6.29	1階救急外来X線撮影室	1	6	7	24	23	31	< 5	2	
	5					R6.7.21	2階X線テレビ室3	1	12	29	23	6	< 5	< 5	2	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	6	中	本町1－6	横浜市開港記念会館	中区地域振興課	R6.9.24	地下1階 2号室	1	< 10	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	7					R6.9.24	1階 倉庫	1	30	17	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	8					R6.9.24	2階 資料室	1	30	14	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	9					R6.6.17－ 18	1F 事務室	1	12	9	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	10					R6.6.17－ 18	1F 救護室	1	17	14	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	11					R6.6.17－ 18	1F アリーナ北	1	32	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

中区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
6	12	中	不老町2-7-1	横浜BUNTAI	にぎわいスポーツ文 化局スポーツ振興課	R6.6.17- 18	1F アリーナ南	1	29	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	13					R6.6.17- 18	1F ミーティングラウンジ	1	12	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	14					R6.6.17- 18	1F 控室	1	11	7	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	15					R6.6.17- 18	2F 体育室	1	12	11	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	16					R6.6.17- 18	2F カフェラウンジ	1	29	22	< 26	140	< 380	< 22	2	
	17					R6.6.17- 18	2F エントランスロビー	1	31	22	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	18					R6.6.17- 18	2F 観客席	1	33	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	19					R6.6.17- 18	2F 調整室	1	11	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	20					R6.6.17- 18	3F 個室(大)	1	16	11	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	21					R6.6.17- 18	3F 個室	1	< 10	5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	22					R6.6.17- 18	3F SUITE	1	19	14	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	23					R6.6.17- 18	3F プレミアムラウンジ	1	36	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	24	中	本牧間門	間門小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.30	普通教室(3年3組)	1	36	13	nd	nd	nd	nd	2	
	25					R6.7.30	個別支援学級(2F)	1	24	8.7	13	24	nd	nd	2	
	26					R6.7.30	水族館棟トイレ(1F)	1	nd	nd	12	22	nd	nd	2	
27	中	立野	立野小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.30	給食棟 休憩室	1	39	30	38	10	nd	nd	2		
28	中	本牧和田	本牧中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.26	個別支援学級(1F)	1	25	14	13	44	nd	nd	2		
29					R6.7.26	配膳室(1F)	1	16	7.9	24	11	71	71	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

中区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考	
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
	30	中	羽衣町	横浜吉田中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	会議室(1F)	1	41	15	31	28	nd	nd	2	
	31					R6.7.25	国際教室(2F)	1	37	14	nd	nd	nd	nd	2	
	32					R6.7.25	国際教室(3F)	1	42	14	nd	nd	nd	nd	2	
	33					R6.7.25	多目的教室(4F)	1	49	13	18	nd	nd	nd	2	
	34	中	山手町	元街小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.14	図工室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

南区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
6	1	南	中村町	石川小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	少人数教室	1	21	12	nd	nd	nd	nd	2	
	2	南	山王町	日枝小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	理科室	1	20	5.9	nd	nd	nd	nd	2	
	3	南	永田みなみ台	永田台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	給食室	1	13	7.7	nd	nd	nd	nd	2	
	4	南	別所六丁目	別所小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	普通教室(5-3)	1	32	7.3	nd	nd	nd	nd	2	
	5					R6.7.24	普通教室(3-1)	1	25	7.6	nd	nd	nd	nd	2	
	6	南	永田みなみ台	永田中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.18	体育館	1	18	16	34	nd	nd	nd	2	
	7	南	港南五丁目	笹下中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	武道場	1	15	6.2	nd	nd	nd	nd	2	
	8	南	大岡二丁目	横浜総合高等学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	通級教室	1	21	10	nd	nd	nd	nd	2	
	9	南	蒔田町	蒔田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.20	給食室休憩室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

港南区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
6	1	港南	丸山台一丁目9-10	上永谷駅前地域ケアプラザ	福祉保健課	R6.8.19	相談室2	1	8	3	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2	
	2	港南			福祉保健課	R6.8.19	防災備蓄倉庫	1	12	3.7	4.5	< 2	< 38	< 2.2	2	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
6	3	港南	丸山台一丁目9-10	上永谷駅前地域ケアプラザ及び上永谷駅前コミュニティハウス	福祉保健課 地域振興課	R6.8.19	多目的室2	1	10	2.6	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2	
	4	港南			福祉保健課 地域振興課	R6.8.19	事務室①	1	10	4.6	3	2.1	< 38	< 2.2	2	
	5	港南			福祉保健課 地域振興課	R6.8.19	事務室②	1	13	5.4	2.6	< 2	< 38	< 2.2	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
6	6	港南	港南中央通10番B-1号	港南中央駅	交通局建築課	R6.5.10	女子仮眠室	2	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	7					R6.5.10	女子洗面所	2	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	8					R6.5.10	救護室	2	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	9					R6.5.10	予備室	2	< 10	< 5	20	< 20	< 20	< 20	2	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	10	港南	日野七丁目	日野小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	普通教室(6年3組)	1	48	18	nd	nd	nd	nd	2	
	11					R6.8.1	音楽室	1	170	52	nd	17	nd	nd	2	
	12	港南	芹が谷三丁目	芹が谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	普通教室(5年1組)	1	nd	nd	16	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

港南区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド*	アセト アルデヒド*	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
6	13	港南	東永谷一丁目	下永谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.26	給食室(調理室)	1	16	9.7	nd	nd	nd	nd	2	
	14	港南	港南五丁目	南台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.3	第一音楽室	1	100	36	nd	nd	nd	nd	2	
	15	港南	日限山二丁目	日限山小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	普通教室(2-1)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16	港南	港南台五丁目	港南台第二小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.5	理科室	1	14	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	17					R6.8.5	個別支援学級	1	32	12	nd	nd	nd	nd	2	
	18					R6.8.5	普通教室 6-2	1	67	18	12	13	nd	nd	2	
	19					R6.8.5	普通教室 5-2	1	56	19	nd	nd	nd	nd	2	
	20	港南	港南台五丁目	港南台ひの特別支援学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	普通教室(高2-2)	1	29	11	nd	nd	nd	nd	2	
	21					R6.8.1	普通教室(中3-2)	1	36	11	nd	nd	nd	nd	2	
	22	港南	芹が谷2	芹が谷中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.27	4階学習室	1	25	< 5	* 1100	< 20	< 100	20	2	
	23				教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.27	3階学習室	1	14	< 5	< 20	< 20	< 100	20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
6	1	保土ヶ谷	帷子町	帷子小学校コミュニティハウス	保土ヶ谷区地域振興課	R6.6.21	研修室①	1	15	4	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	2					R6.6.21	研修室②	1	13	5	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	3					R6.6.21	事務室	1	13	5	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	4	保土ヶ谷	上菅田町	上菅田笹の丘コミュニティハウス	保土ヶ谷区地域振興課	R6.8.22	1F地域ニーズ室	1	< 10	14	< 10	16	15	24	2	
	5					R6.8.22	1F事務室	1	< 10	13	< 10	16	14	24	2	
	6					R6.8.22	2F会議室1	1	< 10	17	< 10	< 10	11	< 10	2	
	7					R6.8.22	2F会議室2	1	< 10	14	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	8	保土ヶ谷	釜台町	常盤台小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.26	PTA会議室	1	15	8.6	nd	nd	nd	nd	2	
	9	保土ヶ谷	上尾川二丁目	上尾川小学校	教育委員会事務局	R6.8.2	3F 少人数指導教室	1	22	10	nd	nd	nd	nd	2	
	10					R6.8.2	3F 図書室	1	28	16	10	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
6	11	保土ヶ谷	上菅田二丁目	上菅田小学校	局教育施設課	R6.8.2	1F 地域交流室	1	18	18	39	28	nd	nd	2	
	12					R6.8.2	4F 音楽室	1	35	10	12	nd	nd	nd	2	
	13	保土ヶ谷	新桜ヶ丘一丁目	藤塚小学校	教育委員会事務局 局教育施設課	R6.7.31	3F 多目的室	1	69	34	nd	nd	nd	nd	2	
	14					R6.7.31	4F 4年1組	1	56	29	nd	nd	nd	nd	2	
	15	保土ヶ谷	上菅田町	上菅田笹の丘小 学校	教育委員会事務局 局教育施設課	R6.7.30	女子更衣室	1	56	18	nd	nd	nd	nd	2	
	16					R6.7.30	放送スタジオ	1	100	20	nd	nd	nd	nd	2	
	17					R6.7.30	印刷室	1	11	28	14	nd	nd	nd	2	
	18					R6.7.30	キラキラルーム	1	27	18	nd	13	nd	nd	2	
	19					R6.7.30	1年1組	1	35	23	nd	nd	nd	nd	2	
	20					R6.7.30	多目的室5	1	61	21	nd	nd	nd	nd	2	
	21					R6.7.30	教育相談室	1	60	23	nd	nd	nd	nd	2	
	22					R6.7.30	音楽室	1	59	29	10	nd	nd	nd	2	
	23					R6.7.30	理科室	1	16	8.5	nd	nd	nd	nd	2	
	24					R6.7.30	3年2組	1	30	19	nd	nd	nd	nd	2	
	25					R6.7.30	アリーナ	1	18	32	nd	nd	nd	nd	2	
	26					R6.7.30	男子更衣室	1	13	20	nd	nd	nd	nd	2	
	27					R6.7.30	保健室	1	19	17	nd	nd	nd	nd	2	
	28					R6.7.30	保健相談室	1	37	21	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	29					R6.7.30	PTA会議室	1	20	15	nd	nd	nd	nd	2	
	30					R6.7.30	地域交流室	1	19	17	nd	13	nd	nd	2	
	31					R6.7.30	個別支援(D)	1	20	11	nd	nd	nd	nd	2	
	32					R6.7.30	給食室	1	13	15	nd	10	nd	nd	2	
	33					R6.7.30	図書室	1	19	11	nd	nd	nd	nd	2	
	34					R6.7.30	多目的室1	1	31	19	nd	nd	nd	nd	2	
	35					R6.7.30	技術員室	1	24	14	nd	nd	nd	nd	2	
	36					R6.7.30	校長室	1	24	20	nd	nd	nd	nd	2	
	37					R6.7.30	職員室	1	12	21	11	nd	nd	nd	2	
	38					R6.7.30	事務室	1	19	17	25	nd	nd	nd	2	
	39	保土ヶ谷	岩井町	岩井原中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	体育館	1	63	16	nd	nd	nd	nd	2	
	40	保土ヶ谷	桜ヶ丘二丁目	桜丘高等学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.15	第二体育館	1	14	12	nd	nd	nd	nd	2	
	41	保土ヶ谷	今井町	今井小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.27	新図書室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	42	保土ヶ谷	坂本町	坂本小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.20	教室	1	< 100	< 48	< 260	< 200	< 3800	< 220	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
	1	旭	鶴ヶ峰一丁目	旭区役所	旭区総務課	R6.4.19	4階倉庫	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	2					R6.4.20	3階器具庫	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	3					R6.4.20	2階会議室	1	13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	4					R6.8.28	4階倉庫	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	5					R6.8.24	3階器具庫	1	27	< 20	－	－	－	－	2	
	6					R6.8.24	2階会議室	1	27	< 20	－	－	－	－	2	
	7			ひかりが丘住宅 11街区4号棟	建築局市営住宅課	R6.4.8	105号室 キッチン・洋室	1	14	26	91	< 20	< 380	25	2	
	8					R6.4.8	105号室 洋室	1	15	25	96	< 20	< 380	< 26	2	
	9					R6.4.8	204号室 キッチン・洋室	1	13	39	88	< 20	< 380	< 22	2	
	10					R6.4.8	204号室 洋室	1	15	37	95	< 20	< 380	< 22	2	
	11					R6.4.8	303号室 キッチン・洋室	1	14	29	94	< 20	< 380	27	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考	
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
	12				R6.4.8	303号室 洋室	1	15	47	< 26	< 20	< 380	27	2		
	13				R6.4.8	402号室 キッチン・洋室	1	16	44	90	< 20	< 380	< 22	2		
	14				R6.4.8	402号室 洋室	1	16	38	86	< 20	< 380	< 22	2		
	15				R6.4.8	501号室 キッチン・洋室	1	19	27	85	< 20	< 380	30	2		
	16			ひかりが丘住宅 6街区3号棟	建築局市営住宅課	R6・4・8	501号室 洋室	1	17	25	39	< 20	< 380	< 22	2	
	17					R6.4.19	105号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	18					R6.4.19	105号室 洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	19					R6.4.19	204号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	20					R6.4.19	204号室 洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	21					R6.4.19	303号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22					R6.4.19	303号室 洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	23					R6.4.19	402号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	24					R6.4.19	402号室 洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	25					R6.4.19	501号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	26					R6.4.19	501号室 洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	27					R6.4.12	105号室 DK・洋室1	1	< 10	43	< 20	35	< 100	< 20	2	
	28						105号室 洋室2	1	< 10	40	< 20	32	< 100	< 20	2	
	29						204号室 DK・洋室1	1	< 10	27	< 20	< 20	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考	
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン [*]			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
	30	旭	上白根	ひかりが丘住宅 6街区4号棟	建築局市営住宅課	R6.4.22	204号室 洋室2	1	13	25	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	31					R6.4.22	303号室 DK・洋室1	1	< 10	19	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	32					R6.4.22	303号室 洋室2	1	< 10	19	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	33					R6.4.22	402号室 DK・洋室1	1	< 10	22	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	34					R6.4.22	402号室 洋室2	1	< 10	22	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	35					R6.4.12	501号室 DK・洋室1	1	< 10	24	< 20	52	110	< 20	2	
	36					R6.4.12	501号室 洋室2	1	< 10	22	100	37	< 100	< 20	2	
	37			ひかりが丘住宅 6街区5号棟	建築局市営住宅課	R6.4.12	105号室 洋室2	1	< 10	33	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	38					R6.4.12	204号室 DK・洋室1	1	< 10	41	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	39					R6.4.12	204号室 洋室2	1	10	36	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	40					R6.4.12	303号室 DK・洋室1	1	11	46	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	41					R6.4.12	303号室 洋室2	1	11	40	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	42					R6.4.12	402号室 DK・洋室1	1	< 10	33	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	43					R6.4.12	402号室 洋室2	1	< 10	31	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	44					R6.4.12	501号室 DK・洋室1	1	12	39	22	< 20	< 100	< 20	2	
	45					R6.4.12	501号室 洋室2	1	13	35	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	46					R6.4.8	105号室 キッチン・洋室	1	< 10	45	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	47					R6.4.8	105号室 和室	1	< 10	41	< 26	< 20	< 380	< 22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考	
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
	48			ひかりが丘住宅 8街区1号棟	建築局市営住宅課	R6.4.8	204号室 キッチン・洋室	1	14	35	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	49					R6.4.8	204号室 和室	1	14	38	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	50					R6.4.8	303号室 キッチン・洋室	1	13	43	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	51					R6.4.8	303号室 和室	1	13	43	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	52					R6.4.8	402号室 キッチン・洋室	1	16	47	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	53					R6.4.8	402号室 和室	1	12	47	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	54					R6.4.8	501号室 キッチン・洋室	1	18	36	28	< 20	< 380	< 22	2	
	55					R6.4.8	501号室 和室	1	16	32	32	< 20	< 380	< 22	2	
	56					ひかりが丘住宅 8街区2号棟	建築局市営住宅課	R6.4.18	105号室 DK・洋室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	57			R6.4.18	105号室 和室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	58			R6.4.18	204号室 DK・洋室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	59			R6.4.18	204号室 和室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	60			R6.4.18	303号室 DK・洋室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	61			R6.4.18	303号室 和室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	62			R6.4.18	402号室 DK・洋室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	63			R6.4.18	402号室 和室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	64			R6.4.18	501号室 DK・洋室			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	65			R6.4.18	501号室 和室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	66			ひかりが丘住宅 8街区3号棟	建築局市営住宅課	R6.4.19	105号室 LDK	1	< 10	5	< 26	23	< 380	< 22	2	
	67					R6.4.19	105号室 和室	1	< 10	32	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	68					R6.4.19	204号室 LDK	1	< 10	39	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	69					R6.4.19	204号室 和室	1	< 10	36	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	70					R6.4.19	303号室 LDK	1	< 10	39	< 26	24	< 380	< 22	2	
	71					R6.4.19	303号室 和室	1	< 10	40	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	72					R6.4.19	402号室 LDK	1	< 10	40	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	73					R6.4.19	402号室 和室	1	< 10	36	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	74					R6.4.19	501号室 LDK	1	< 10	33	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	75					R6.4.19	501号室 和室	1	< 10	41	35	< 20	< 380	< 22	2	
	教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
	76	旭	白根	旭図書館	旭図書館	R6.7.8	会議室	1	34	21	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	77	旭	市沢町	市沢小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.26	普通教室(1年1組)	1	130	28	nd	nd	nd	nd	2	
	78	旭	上川井町	上川井小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	図工室	1	98	40	13	14	nd	nd	2	
	79	旭	川井宿町	川井小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	普通教室(5年1組)	1	85	29	nd	11	nd	nd	2	
	80	旭	白根三丁目	不動丸小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.5	普通教室(5年2組)	1	52	19	18	13	nd	nd	2	
	81	旭	善部町	善部小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	相談室1(3F)	1	57	17	nd	nd	nd	nd	2	
	82	旭	万騎が原	万騎が原中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.19	普通教室(2年1組)	1	42	15	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

旭区

測定結果の＊印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕（指針値）						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*] (100)	アセト アルデヒド [*] (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン [*] (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
6	83	旭	今宿東町	今宿中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.25	体育館(ステージ)	1	26	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	84	旭	中白根1	白根小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.9.13	教室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2	
	85					R6.9.13	小人数教室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	
	86	旭	左近山	左近山小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.9.10	プレイルーム	1	< 25	< 10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	87					R6.9.10	個別指導1	1	< 66	< 24	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	88					R6.9.10	個別指導2	1	< 29	< 10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	89	旭	南希望が丘	南希望が丘中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.9.5	校舎1学習室	1	< 24	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	90					R6.9.5	校舎2学習室	1	< 35	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	91					R6.9.5	校舎4学習室	1	< 45	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	92	旭	左近山	左近山小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.30	給食室休憩室	1	35	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	93					R6.8.30	第一校舎教室	1	36	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	94					R6.8.30	第二校舎青空ルーム	1	13	5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	95	旭	白根3	不動丸小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.24	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※ 1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※ 2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド*	アセト アルデヒド*	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	1	磯子	杉田一丁目	杉田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	普通教室1(4年1組)	1	71	27	nd	17	nd	nd	2	
	2					R6.7.29	普通教室(少人数教室)	1	61	23	nd	17	nd	nd	2	
	3	磯子	西町	根岸小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	普通教室(4-2)	1	97	24	nd	nd	nd	nd	2	
	4					R6.7.30	第二音楽室	1	95	27	11	nd	nd	nd	2	
	5	磯子	丸山二丁目	滝頭小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.27	体育館	1	20	14	nd	nd	nd	nd	2	
	6					R6.7.23	PTA会議室	1	32	11	16	nd	nd	nd	2	
	7					R6.7.23	地域交流室	1	16	9.0	15	nd	nd	nd	2	
	8					R6.7.23	放送スタジオ室	1	* 120	8.7	13	11	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※ 1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※ 2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
	9	磯子	汐見台	汐見台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	保健相談室	1	23	8.7	11	11	nd	nd	2	
	10					R6.7.23	保健室	1	16	31	14	17	nd	nd	2	
	11					R6.7.23	印刷室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	12					R6.7.23	校長室	1	21	10	nd	nd	nd	nd	2	
	13					R6.7.23	職員室	1	22	14	nd	nd	nd	nd	2	
	14					R6.7.23	事務室	1	28	10	35	43	nd	nd	2	
	15					R6.7.23	技術員室	1	15	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
	16					R6.7.23	教育相談室	1	14	5.8	nd	nd	nd	nd	2	
	17					R6.7.23	会議室	1	nd	5.2	nd	nd	nd	nd	2	
	18					R6.7.23	休養室	1	19	5.6	nd	11	nd	nd	2	
	19					R6.7.23	コンピューター教室 (7-4)	1	18	7.0	nd	nd	nd	nd	2	
	20					R6.7.23	図書室	1	44	13	nd	11	nd	nd	2	
	21					R6.7.23	多目的室(水廻り)	1	25	12	nd	14	nd	nd	2	
	22					R6.7.23	音楽室	1	46	19	nd	14	nd	nd	2	
	23					R6.7.23	体育館	1	13	13	nd	24	nd	nd	2	
	24					R6.7.23	女子更衣室	1	19	13	nd	21	nd	nd	2	
	25					R6.7.23	特別支援教室	1	34	9.2	nd	11	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※ 1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※ 2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*]	アセト アルデヒド [*]	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
6	26					R6.7.23	個別支援学級	1	25	9.0	nd	12	nd	nd	2	
	27					R6.7.23	給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	28					R6.7.23	普通教室(1-1)	1	24	9.9	nd	nd	nd	nd	2	
	29					R6.7.23	英語ルーム	1	12	7.6	nd	10	nd	nd	2	
	30					R6.7.23	児童更衣室	1	32	12	nd	16	nd	nd	2	
	31					R6.7.23	多目的室(集会)	1	22	16	nd	11	nd	nd	2	
	32					R6.7.23	図画工作教室	1	36	18	nd	19	nd	nd	2	
	33					R6.7.23	家庭科室	1	24	15	nd	16	nd	nd	2	
	34					R6.7.23	理科室	1	25	9.1	nd	14	nd	nd	2	
	35					R6.7.23	普通教室(4-1)	1	21	15	nd	nd	nd	nd	2	
	36					R6.7.23	普通教室(2-3)	1	12	6.0	nd	nd	nd	nd	2	
	37					磯子	杉田五丁目	梅林小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.23	個別G教室(普通教室)	1	46	11	nd	14
	38	R6.7.23	普通教室(3年1組)	1	66					14	nd	18	nd	nd	2	
39	磯子	上中里町	さわの里小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.20	普通教室(5-1)	1	66	23	nd	nd	nd	nd	2		
40					R6.8.20	家庭科室	1	39	17	nd	nd	nd	nd	2		
41	磯子	汐見台一丁目	汐見台中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.26	普通教室(1年6組)	1	55	12	nd	nd	nd	nd	2		
42					R6.7.26	4階 多目的室	1	96	22	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※ 1)	測定結果〔μg/m ³ 〕（指針値）						測定 理由 (※ 2)	備考
年	整理 番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド [*] (100)	アセト アルデヒド [*] (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
	43	磯子	西町	根岸中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.5	国際教室(4F)	1	63	19	12	nd	nd	nd	2	
	44					R6.8.5	少人数教室(3F)	1	81	17	nd	nd	nd	nd	2	
	45					R6.8.5	校内ハートフル教室(2F)	1	60	14	20	nd	nd	nd	2	
	46					R6.8.5	相談室(1F)	1	45	14	nd	nd	nd	nd	2	
	47	磯子	森五丁目	森中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	体育館	1	12	5.3	nd	nd	nd	nd	2	
	48	磯子	磯子台	浜小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.12	給食室控室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2	
	49	磯子	磯子5	山王台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.26	給食室控室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2	
	50	磯子	岡村4	岡村小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.26	給食室休憩室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	
	51	磯子	洋光台6	洋光台第四小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.4	給食室(休憩室)	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	
	52	磯子	杉田5	梅林小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.14	保健室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2	