

令和3年度浄水発生土の放射性物質測定結果

採取日	測定試料	セシウム134(単位:ベクレル/kg)	セシウム137(単位:ベクレル/kg)
令和3年5月10日 (月曜日)	西谷浄水場	不検出 (検出限界値4)	4 (検出限界値4)
	川井浄水場	不検出 (検出限界値3)	不検出 (検出限界値3)
令和3年8月10日 (火曜日)	西谷浄水場	不検出 (検出限界値4)	4 (検出限界値4)
	川井浄水場	不検出 (検出限界値3)	不検出 (検出限界値3)
令和3年11月8日 (月曜日)	西谷浄水場	不検出 (検出限界値4)	5 (検出限界値4)
	川井浄水場	不検出 (検出限界値3)	不検出 (検出限界値3)
令和4年2月14日 (月曜日)	西谷浄水場	不検出 (検出限界値4)	不検出 (検出限界値4)
	川井浄水場	不検出 (検出限界値4)	不検出 (検出限界値4)