

修繕リスト

作業日	種目	整備内容	備考
令和4年6月4日	誘導灯信号装置 バッテリー交換	庁舎内2箇所の誘導灯信号装置バッテリー交換を実施。	公会堂旧事務室
令和4年7月11～12日	公会堂キャットウオーク 漏水工事	公会堂キャットウオーク漏水工事と散水試験	
令和4年8月22日	公会堂1階諸室系統 PAC部品交換	公会堂1階諸室系統PAC室外基盤、サーミスタ交換	
令和4年8月23～24日	消防設備修繕	ガス漏れ検知器交換(3個)、屋内消火栓ホース耐圧試験(34本)、連結送水管耐圧試験(2系統)	
令和4年11月21日	洗面台排水トラップ交換	公会堂楽屋1・2洗面台排水トラップ交換	
令和4年12月15～16日	空調設備修繕作業	OHU・AHUベアリング交換、エアコンファンモーター交換、中性能フィルター交換、送排風機キャンバス交換、室外機洗浄、ドレンパン塗装	令和5年1月7日～10日も実施
令和5年1月10日・20日	空調設備修繕作業	OHU・AHUベアリング交換、エアコンファンモーター交換、中性能フィルター交換、送排風機キャンバス交換、室外機洗浄、ドレンパン塗装	
令和5年3月14日	公会堂親子室PAC部品 交換	公会堂親子室2系統のPAC、CAV交換	
令和5年4月19日・23日	公会堂1.2階サイネージ 表示システム更新	公会堂1.2階サイネージ表示システムに延長器と分配器を取付	
令和5年8月14日	公会堂会議室2PAC部 品交換	公会堂会議室2PAC部品交換(クロスフィン熱交換器、電動弁コイル、サーミスタ、プリント基板他)	
令和5年12月29日	ウオシュレット交換	公会堂1階和室前の多目的WCウオシュレット交換	
令和6年1月15日	公会堂会議室系統の PAC修理	公会堂会議室系統のPAC修理	
令和6年2月28～29日	チラーポンプ整備	庁舎・公会堂チラーポンプ整備	
令和6年3月1日、 6～7日	チラーポンプ整備	庁舎・公会堂チラーポンプ整備	
令和6年3月18日	PAC、全熱交換器修理	公会堂楽屋1のPACと全熱交換器部品交換	
令和6年4月15日	公会堂荷捌き用イン ターフォン交換	公会堂荷捌き用インターフォン交換	
令和6年6月13日	デジタルサイネージ用 モニターの交換	公会堂1・2Fデジタルサイネージ用モニターの交換	