

第一種特定製品の簡易点検記録簿 (機器ごとに記録)

令和 6 年度				
施設名称	瀬谷公会堂		設置場所	屋上
機器名称	電気式ヒートポンプ4台 (RR-K1)		設置年月日	2010/9/30
機器メーカー	東芝キャリア		経過年数	13 年
型番	RUA-TBP2103HKV-A		定格出力	166 kW (モジュール 7 台)
			フロンの種類	CFC/HCFC/HFO R410A
			充填量	224 kg

点検実施日		R6 年 4 月 30 日 (火)	R6 年 7 月 31 日 (水)	R6 年 10 月 30 日 (水)	R7 年 1 月 23 日 (木)	
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンが 循環してい ないものは 除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

令和 6 年度									
施設名称	瀬谷公会堂			設置場所	屋上（A0-K1 ロビー）				
機器名称	空冷パッケージエアコン			設置年月日	2010/9/30	経過年数	13 年		
機器メーカー	ダイキン工業			定格出力	18.0 kW（2台×1系統）				
型番	RXYP160B			フロンの種類	CFC/HCFC/HCFC R410A	充填量	2.4 kg		

点検実施日			R6年 4月 30日 (火)	R6年 7月 31日 (水)	R6年 10月 30日 (水)	R7年 1月 23日 (木)
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンの循環していないものは除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日			年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿 (機器ごとに記録)

令和 6 年度

施設名称	瀬谷公会堂	設置場所	屋上 (A0-K2 1F 事務室)		
機器名称	経冷パッケージエアコン	設置年月日	2010/9/30	経過年数	13 年
機器メーカー	ダイキン工業	定格出力	45.0 kW (5 台 × 1 系統)		
型番	REXP400AA	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量	11.1 kg

点検実施日			R6 年 4 月 30 日 (火)	R6 年 7 月 31 日 (水)	R6 年 10 月 30 日 (水)	R7 年 1 月 23 日 (木)
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンの循環していないものは除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日			年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿 (機器ごとに記録)

令和 6 年度

施設名称	瀬谷公会堂	設置場所	屋上 (A0-K3 梁上1.2)		
機器名称	経冷パッケージエアコン	設置年月日	2010/9/30	経過年数	13 年
機器メーカー	ダイキン工業	定格出力	18.0 kW (3台 x 1系統)		
型番	RXYP160B	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量	2.4 kg

点検実施日		R6 年 4 月 30 日 (火)	R6 年 7 月 31 日 (水)	R6 年 10 月 30 日 (水)	R7 年 1 月 23 日 (木)	
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンが循環していないものは除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

令和 6 年度

施設名称	瀬谷公会堂	設置場所	屋上 (A0-K5 11ハーサル)		
機器名称	空冷パッケージエアコン	設置年月日	2010/9/30	経過年数	13 年
機器メーカー	ダイキン工業	定格出力	31.5kW (2台 x 1系統)		
型番	RXYP280B	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量	4.0 kg

点検実施日			R6 年 4 月 30 日 (火)	R6 年 7 月 31 日 (水)	R6 年 10 月 30 日 (水)	R7 年 1 月 23 日 (木)
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンが循環していないものは除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日			年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿 (機器ごとに記録)

令和 6 年度

施設名称	瀬谷公会堂	設置場所	屋上 (A0-K6 放送室・調光室)			
機器名称	経冷 パッケージエアコン	設置年月日	2010/9/30	経過年数	3年	
機器メーカー	ダイキン工業	定格出力	31.5 kW (4台 x 1系統)			
型番	REYP 280AA	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量	10.6 kg	

点検実施日		R6 年 4 月 30 日 (火)	R6 年 7 月 31 日 (水)	R6 年 10 月 30 日 (水)	R7 年 1 月 23 日 (木)	
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	室内機 (フロンが 循環してい ないものは 除く。)	・吹出し口からの異音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の吹出し量の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷温風の温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

令和 6 年度

施設名称	三谷公会堂	設置場所	屋上 (AO-K7 FDBE-系統 外調機)		
機器名称	経令パッケージエアコン	設置年月日	2010/9/30	経過年数	13年
機器メーカー	ダイキン工業	定格出力	31.5 kW (2台 X 1系統)		
型番	RXYP 280B	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量	4.0 kg

点検実施日			R6年4月30日(火)	R6年7月31日(水)	R6年10月30日(水)	R7年1月23日(木)
点検実施者						
点検内容	室外機 (配管含む)	・異常な運転音(異音)	有・無	有・無	有・無	有・無
		・異常な振動	有・無	有・無	有・無	有・無
		・外観の損傷(キズ)	有・無	有・無	有・無	有・無
		・外観の腐食や錆	有・無	有・無	有・無	有・無
		・外観の油にじみ	有・無	有・無	有・無	有・無
		・熱交換器の霜付き	有・無	有・無	有・無	有・無
	室内機 (フロンが循環していないものは除く。)	・吹出し口からの異音	有・無	有・無	有・無	有・無
		・異常な振動	有・無	有・無	有・無	有・無
		・冷温風の吹出し量の異常	有・無	有・無	有・無	有・無
		・冷温風の温度の異常	有・無	有・無	有・無	有・無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日			年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。